



Skříň se svodičema přepětí prvního stupně A – FV01 musí splňovat připojovací podmínky distribuční společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Před zahájením realizace si nechá realizační firma odsouhlasit vlastní řešení. Konečně umístění jednotlivých zařízení elektro bude stanoveno v dalším stupni PD, případně přímo na stavbě. Elektroinstalace v koupelnách a umývacích prostorech bude provedena dle ČSN 33 2000-7-701

Napěťová soustava: 3NPE Stř. 50Hz, 400/230V/TN-C-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:  
 Základní – samočinným odpojením od zdroje  
 Doplnková – proudovým chráničem  
 – ochranným pospojením

| Pavel VÝBORNÝ – projekty elektro   |             |              |                    |            |
|--|-------------|--------------|--------------------|------------|
| U Koupaliště 842/8, 360 05 Karlovy Vary  |             |              |                    |            |
| Mobil: +420 777 095 120, E-mail: pvprojekty@seznam.cz  |             |              |                    |            |
| Vedoucí projektant:  | Vypracoval: | Kontroloval: | Vedoucí zakázky:   | Výtisk č.: |
| P. Výborný   | P. Výborný  |              | CENTRA STAV s.r.o. |            |
| Investor stavby: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov                           |             |              |                    |            |
| Název stavby:<br>Byty BD Poštovní 648<br>Horní Slavkov<br>Část:<br>D1.4-E – Elektroinstalace |             |              | Formát             | A4         |
|  |             |              | Datum              | 08/2023    |
|  |             |              | Stupeň PD          | DPS        |
|  |             |              | Měřítko            | –          |
|  |             |              | Zakázka č.         | 017-2022   |
| Název výkresu: Přehledové schéma napájení  |             |              | Výkres:            | D1.4-E-04  |