



- B

CYKY-J 5x6 – RV – rozvaděč výtahu

CYA 6 – PEN – RV – rozvaděč výtahu

- C

CYKY-J 5x4 – RSS1 – rozvaděč spol. spotř.

CYA 4 – PEN – RSS1 – rozvaděč spol. spotř.

CYKY-J 3x1,5 – osv. RSS-3 – u výtahu

CYKY-J 3x1,5 – osv. RSS-4 – chodba 2.NP

CYKY 2Ax1,5 – ovl. osv. RSS-4 – chodba 2.NP

CYKY-J 3x1,5 – osv. RSS-N

- Legenda – elektro

Jednopolový vypínač pod omítku 230V,16A, IP44

Svítlidlo stropní přisazené

Ochranné doplňující pospojení

Rozvaděč elektro

Hlavní kabelová trasa

Legenda místností

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTÍ
001	Schodiště
002	Chodba
003	Chodba
004	Cvičebna
005	Cvičebna
010	Chodba
013	Cvičebna
014	Chodba

Konečně umístění jednotlivých zařízení elektro bude stanoveno v dalším stupni PD, případně přímo na stavbě. V rámci realizace stavby je nutné zkoordinovat elektroinstalaci s instalací uvažované FVE elektrárny. Elektroinstalace v koupelnách a umývacích prostorech bude provedena dle ČSN 33 2000–7–701  
Napěťová soustava: 3NPE Stř. 50Hz, 400/230V/TN–C–S  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem:  
Základní – samočinným odpojením od zdroje  
Doplňková – proudovým chráničem  
ochranným pospojením

Pavel VÝBORNÝ – projekty elektro U Koupaliště 842/8, 360 05 Karlovy Vary Mobil: +420 777 095 120, E-mail: pvprojekty@seznam.cz					
Vedoucí projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:	Vedoucí zakázky:	Výtisk č.:	
P. Výborný	P. Výborný		CENTRA STAV s.r.o.		
Investor stavby: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov					
Název stavby:  Byty BD Poštovní 648 Horní Slavkov  Část:  D1.4–E – Elektroinstalace				Formát	2A4
				Datum	08/2023
				Stupeň PD	DPS
				Měřítko	1:50
				Zakázka č.	017–2022
Název výkresu: Elektroinstalace 1. PP				Výkres:	D1.4–E–05