



- A**
- 4x CYKY-J 5x10 - RB3-RB6-2.NP
 - 4x CYA 10 - PEN
 - CYKY-J 3x1,5 - osv. RSS-3 - u výtahu
 - CYKY-J 3x1,5 - osv. RSS-4 - chodba 2.NP
 - CYKY 2Ax1,5 - ovl. osv. RSS-4 - chodba 2.NP
 - CYKY-J 3x1,5 - osv. RSS-N
 - 3x tr. #40 - rezerva
- B**
- CYKY-J 3x1,5 - osv. RSS-3 - u výtahu
 - CYKY-J 3x1,5 - osv. RSS-N
 - 3x tr. #40 - rezerva

Legenda místností:

201	schodiště	221	předstíř
202	chodba	222	koupelna
203	chodba	223	kuchyně
204	výtah	224	obývací pokoj
205	chodba	225	ložnice
206	zadveř	226	předstíř
207	WC	227	WC
208	koupelna	228	koupelna
209	šatna	229	šatna
210	spíž	230	spíž
211	kuchyně	231	kuchyně
212	chodba	232	chodba
213	obývací pokoj	233	obývací pokoj
214	ložnice	234	ložnice
215	pokoř	235	pokoř
216	předstíř	236	pokoř
217	koupelna		
218	kuchyně + obývací pokoj		
219	pokoř		
220	ložnice		

Legenda - elektro

- Jednopolový vypínač pod omítku 230V,16A, IP20
 - Sériový vypínač pod omítku 230V,16A, IP20
 - Střídavý přepínač pod omítku 230V,16A, IP20
 - Dvojitý střídavý přepínač pod omítku 230V,16A, IP20
 - Křížový přepínač pod omítku 230V,16A, IP20
 - Tlačítkový ovladač pod omítku 230V,16A, IP20
 - Třípolový vypínač pod omítku 400V,16A, IP20
 - Jednopolový vypínač pod omítku 230V,16A, IP44
 - Sériový vypínač pod omítku 230V,16A, IP44
 - Střídavý přepínač pod omítku 230V,16A, IP44
 - 1f zásuvka pod omítku 230V,16A, IP20
 - 3x1f zásuvka výsuvná 230V,16A, IP20
 - 1f dvojjzásuvka pod omítku 230V,16A, IP20
 - 1f zásuvka pod omítku 230V,16A, IP44
- Televizní zásuvka pod omítku
 - Datová zásuvka pod omítku
 - Pohybový spínač
 - Vývod pro svítidlo stropní přisazené
 - Vývod pro svítidlo nástěnné
 - Svítidlo stropní s vestavěným senzorem
 - Svítidlo stropní
 - Svítidlo nouzové
 - Ochranné doplňující pospojování
 - Elektromotor, ventilátor
 - 3f vývod pro připojení spotřebiče do 16A/400V
 - Domácí videotelefon
 - Rozvaděč elektro
 - Hlavní kabelová trasa

Konečné umístění jednotlivých zařízení elektro bude stanoveno v dalším stupni PD, případně přímo na stavbě.
Elektroinstalace v koupelnách a umývacích prostorech bude provedena dle ČSN 33 2000-7-701
Napětová soustava: 3NPE Str. 50Hz, 400/230V/TN-C-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem:
Základní - samočinným odpojením od zdroje
Doplňková - proudovým chráničem
- ochranným pospojováním

Pavel VÝBORNÝ - projekty elektro U Koupaliště 842/8, 360 05 Karlovy Vary Mobil: +420 777 095 120, E-mail: pvprojekty@seznam.cz				
Vedoucí projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:	Vedoucí zakázky:	Výtisk č.:
P. Výborný	P. Výborný		CENTRA STAV s.r.o.	
Investor stavby: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov				
Název stavby: Byty BD Poštovní 648 Horní Slavkov				Formát 8A4
Část: 1.4-E - Elektroinstalace				Datum 08/2023
Název výkresu: Elektroinstalace 2. NP				Stupeň PD DPS
				Měřítko 1:50
				Zakázka č. 017-2022
				Výkres: 1.4-E-07