

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH

adresa: Závodní 360/94, 360 21 Karlovy Vary, tel: 355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32

DS

Váš dopis zn:

Ze dne: 07.09.2022

Číslo jednací: KHSKV 10887/2022/HP/Ne – S10

Vyřizuje: Ing. Břetislav Nevřkla

Telefon: 355 328 325

E-mail: breislav.nevrkla@khskv.cz

Datum: 05.10.2022

CENTRA STAV s.r.o.

Zahradní 928

357 31 Horní Slavkov

Horní Slavkov, „Revitalizace brownfieldu výtopny - východní část, demolice budov“, p.č.st. 1126/1 a 1125 v k.ú. Horní Slavkov

Stavebník: Město Horní Slavkov, se sídlem Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov, IČO: 002 59 322, zastoupený vedoucím odboru majetku a investic Monikou Volfovou

Zástupce stavebníka: CENTRA STAV s.r.o., se sídlem Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov, IČO: 252 47 107, zastoupený jednatelem společnosti Ing. Leošem Ledvinou, na základě plné moci ze dne 01.08.2022

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závodní 360/94, 360 21 Karlovy Vary (dále jen „KHS KK“), jako orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle § 77 odst. 1 a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), podle § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti zástupce stavebníka ze dne 07.09.2022 ve věci výše uvedené stavby a k ní připojené dokumentace bouracích prací vydává toto:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

KHS KK po posouzení souladu předložené dokumentace bouracích prací s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví s předloženou dokumentací stavby **„Revitalizace brownfieldu výtopny - východní část, demolice budov“**, p.p.č. 1126/1 a 1125 v k.ú. Horní Slavkov

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Předloženou dokumentaci bouracích prací zpracoval zástupce stavebníka v červenci 2022, zakázkové číslo 18/2022.

Zástupce stavebníka požádal KHS KK o závazné stanovisko pro účely odstranění stavby.

Předložená dokumentace řeší demolici objektů kotelny (SO 01, na st.p.č 1126/1) a skladu (SO 02, na st.p.č. 1125) v k.ú. Horní Slavkov.

Bouraný objekt uhelné kotelny je technologická stavba kombinované konstrukce o zastavěné ploše 398 m². Tvoří jej masivní železobetonový skelet v 1. NP s monolitickými železobetonovými stropy s technologickými otvory a ve vyšších patrech je ocelový montovaný skelet s vyzdívkami a plošnými výplněmi otvorů. Stropy jsou z litého betonu na ocelovém podkladu. Objekt je obdélníkového půdorysu a byl postaven celkem až se 4. NP. Celková výška činí až 17,95 m.

Bouraný objekt skladu je obdélníkového půdorysu o rozměrech 5,00 x 28,80 m s celkovou výškou 4,55 m a zastavěnou plochou 152 m². Stavba je tvořena ocelovou nosnou konstrukcí, nosná část je tvořena ocelovými rámy, které jsou podélně spojovány ocelovými trubkami, vždy po čtyřech na každé straně. Na tyto podélné prvky jsou navěšeny obvodové pláště v podobě z části vlnitého plechu a z části vlnitých eternitových šablon (střešní krytina).

Ze stavebního průzkumu byla potvrzena přítomnost azbestu ve formě osinkocementové vlnité střešní krytiny použité na stavbě skladu.

Součástí dokumentace bouracích prací bylo rovněž dokument o nakládání s odpady obsahující obecné pokyny pro odstraňování střešní krytiny obsahující azbest. Budou voleny takové technologické postupy, jimiž bude možné předejít uvolňování azbestu do ovzduší. Materiál obsahující azbest bude odstraňován formou ruční nedestruktivní demontáže pomocí ručního nářadí. Před demolicí objektů s výskytem azbestu bude kolem předmětných objektů vymezeno otevřené kontrolované pásmo, zaměstnanci budou vybaveni příslušnými OOPP, stavební materiály obsahující azbestová vlákna budou odstraněny, odvezeny a zlikvidovány specializovanou firmou.

V souladu s prováděcím právním předpisem ke stavebnímu zákonu, tj. vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, která v příloze č. 15 stanoví náležitosti dokumentace bouracích prací, je součástí Souhrnné technické zprávy předložené dokumentace celkový popis stavby obsahující výsledky stavebního průzkumu, včetně informací o přítomnosti azbestu ve stavbě, a technologický postup demontáže materiálu obsahujícího azbest.

KHS KK jako příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle § 82 odst. 1 a 2 písm. b) zákona **upozorňuje, že pro nakládání s azbestem jsou ve vztahu k zaměstnavateli** právními předpisy **stanoveny povinnosti a podmínky** zajišťující ochranu zdraví zaměstnanců při práci, při níž mohou být exponováni azbestu.

Zaměstnavatel, v tomto případě subjekt, který bude provádět odstraňování desek s obsahem azbestu, je podle § 41 odst. 1 zákona povinen **ohlásit** příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, tj. KHS KK, **práce, při nichž mohou být zaměstnanci exponováni azbestu**, nejde-li o práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu, a to nejméně 30 dnů před zahájením těchto prací. Náležitosti hlášení stanoví prováděcí právní předpis k zákonu, tj. vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 432/2003 Sb.“), konkrétně § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb. Ve smyslu ustanovení § 41 odst. 3 zákona je zaměstnavatel dále povinen opatření k předcházení a omezení rizik souvisejících s expozicí azbestu předem projednat s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví (KHS KK).

Zjišťování a hodnocení expozice azbestu, hodnocení zdravotního rizika a minimální opatření k ochraně zdraví, bližší hygienické požadavky na pracoviště, bližší požadavky na pracovní postupy a obsah školení při práci s azbestem upravuje část druhá, hlava III, díl 4, §§ 19-21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, které je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, a k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

KHS KK přezkoumala důvodnost předmětné žádosti v návaznosti na písemný materiál s ní předložený a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko.

Ing. Břetislav Nevrkla v.r.
vedoucí oddělení hygieny práce Sokolov