



Legenda místností

-201-	chodba	58,42 m ²
-202-	schodiště	10,44 m ²
-203-	provozovna 6 - služby	35,32 m ²
-204-	provozovna 7 - služby	16,10 m ²
-205-	provozovna 8 - služby	38,50 m ²
-206-	provozovna 9 - služby	25,45 m ²
-207-	provozovna 10 - služby	51,24 m ²
-208-	kanceláře 1	50,07 m ²
-209-	kanceláře 2	19,75 m ²
-210-	předsíňka WC muži	5,40 m ²
-211-	pisár - WC muži	1,35 m ²
-212-	WC muži	4,90 m ²
-213-	předsíňka WC ženy	3,42 m ²
-214-	WC ženy	1,35 m ²
-215-	WC ženy	1,35 m ²
-216-	úklidová komora	1,92 m ²
-217-	hygienická kabina	9,57 m ²
-218-	kuchýňka	9,03 m ²
-219-	výtah	5,10 m ²
-220-	skladové kóje	34,10 m ²

Zařizovací předměty vč ovládacích armatur budou např. IDEAL STANDARD. Mohou být použity od jiného výrobce ve stejné nebo vyšší kvalitě

P - urinál ze slinutého keramického střepu, přítok i odtok zakrytý, průtok cca 0,3-0,7 l/sec

- IQ splachovací sada na baterie 6V

- keramická dělicí příčka mezi urinály

MN - myčka nádobí - součást vybavení kuchyně - viz výpis prvků kuchyně

VL - stacionární výlevka ze slinutého keramického střepu, odtok vodorovný

- plastová mířička k výlevce

- nástěnná baterie k výlevce s otočným ramenem, délka ramene 200 mm, kovová

ovládací páka, keramická kartuše

U - umyvadlo z jemné žárohlíny 60 cm, hranaté, 1 otvor pro umyvadlovou baterii

- senzorová umyvadlová baterie s průtokem 4,7 l s možností regulace teploty na těle

baterie. Technologie oddělených vodních cest. Speciální antivandal perlátor. Napájení na

baterie - 6V

U-I - umyvadlo pro tělesně postižené ze slinutého keramického střepu, 1 otvor pro

umyvadlovou baterii

- umyvadlová baterie s průtokem 5 l/min a s prodlouženou pákou, click kartuše,

integrováný omezovač teplé vody

S - sprchová vanička litý mramor 90x90 cm s vysokou pevností a povrchovou vstrou z akrylátu

- sprchové pivotové dveře. Čiré bezpečnostní sklo o tloušťce 8 mm s povrchovou úpravou IdealClean

- odpadová gamitura ke sprchové vaničce Simplicity Stone, vč. sifonu

- sprchová baterie nástěnná, CLICK kartuše s průměrem 47 mm a keramickými disky. Kovová ovládací páka. Pivot

kartuše z nerez oceli

- funkční sprchová sada, průměr sprchy 80 mm, hadice Metalflex 1500 mm, povrchová úprava Anti-Kalk

S-I - podlaha z keramické dlažby ve spádu max 2% - odtok obdélníkovým odtokovým žlabem z pochromovanou

mřížkou

- sprchová baterie nástěnná, CLICK kartuše s průměrem 47 mm a keramickými disky. Kovová ovládací páka. Pivot

kartuše z nerez oceli - Retta ovládací páka 140 mm

- funkční sprchová sada, průměr sprchy 80 mm, hadice Metalflex 1500 mm, povrchová úprava Anti-Kalk

WC - závěsný klozet bez kruhu se splachovací technologií Aquablad

- klozetové sedátko ultra ploché se zpomalovačem

WC-I - závěsný klozet s hlubokým splachováním pro tělesně postižené ze slinutého

keramického střepu, glazován pod kruhem

- klozetové sedátko

- prodlužovací splachovací trubka

D - dřez

Legenda:

----- studená užitková voda - SUV

----- teplá užitková voda - TUV

----- cirkulace TUV

----- požární vodovod

P - pisoár

MN - myčka nádobí

VL - výlevka

U - umyvadlo

U-I - umyvadlo pro tělesně postižené

S - sprcha

S-I - sprcha pro tělesně postižené

WC - klozet

WC-I - klozet pro tělesně postižené

D - dřez

(H)

hadicový systém s tvarové stálou hadicí délky 20 m,

se světlostí hadice alespoň 25 mm

Rozvody požární vody budou zrealizovány v nehořlavém provedení. V objektu bude instalován

hadicový systém D25 s průtokem Q >= 1,1 l.s-1, přetlak minimálně 0,2 MPa.

Doklady ke kolaudaci je nutné předložit dle zákona 22/97Sb. a navazujících a pozdějších

předpisů a montáž, provozuschopnost a funkčnost dle vyhl. 246/01 Sb.

Potrubí sloužící k dodávce požární vody musí být označeno červeně.

Hydrant bude zavodněný.

Pozn.::

Veškeré potrubní rozvody vodovodu budou provedeny z potrubí PPR PN 20 o DN 15-50.

Na výkrese jsou dimenze označeny jako vnější průměr krát tl. stěny.

Hlavní ležaté rozvody v konstrukci podlahy 1.NP. Rozvody budou vedeny v poloze vedle sebe a

budou opatřeny nálevkovou izolací a obetonovány.

Ostatní potrubí bude vedeno ve stěnách v poloze nad sebou u stoupacího potrubí vedle sebe.

Potrubí bude po celé délce opatřeno nálevkovou izolací.

Veškeré zařizovací předměty budou opatřeny výtokovými armaturami, WC a výlevky tlakovými

splachovači.

CENTRA STAV s.r.o.

Zahradní 928
Horní Slavkov 357 31
mobil: 603 452 704
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant.: Ing. Leoš Ledvína	Projektant : David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov		Datum:	01/2019
Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov	MěÚ: Horní Slavkov	Č. zakázky	02/2019
Název akce: Podnikatelský inkubátor Horní Slavkov, Dlouhá 653 SO 01 - Stavební úpravy objektu		Č. výkresu	
Obsah: Vodovod - půdorys 2.NP - M 1:100			