

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

k veřejné zakázce

„Instalace FVE na objektech č.p. 634, 654, 717 Horní Slavkov“

Zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo působnost zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon), kromě zásad uvedených v § 6 tohoto zákona, dle kterého je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Zadávací dokumentace je vyhotovena s ohledem na novelu zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., s účinností od 1.1.2021. Tato zadávací dokumentace zohledňuje dodržování zásad sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona

Druh zadávacího řízení	VZMR Otevřená výzva
Režim veřejné zakázky	Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Rozdělení zakázky na části	Zakázka není rozdělena
Profil zadavatele	https://zakazky.hornislavkov.cz/vz00000131
Předpokládaná hodnota zakázky	4 256 783,- Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	18. 4. 2024

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Objednatel:	Město Horní Slavkov
se sídlem / místem podnikání:	Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČO:	00259322
DIČ:	CZ00259322
Pověřená osoba zadavatele:	Alexandr Terek, starosta

Zadavatel poskytuje, na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané prostřednictvím systému EZAK dne 7.5.2024, Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Dotaz:

U rozpočtu FVE 634_14:

řádek č. 15 - uveden střídač ve 3 kusech, v projektové dokumentaci uveden 1 střídač o min. výkonu 23 kW.

řádek č. 16 - baterie - uveden počet kusů 3, v projektové dokumentaci uvedeny 4 kusy o jednotlivém výkonu 5,8 kWh, celkem tedy 23,2 kWh.

Odpověď:

Ve výkazech výměr jsou nově opravené položky ve kterých vznikl rozpor s PD. Opravené jsou řádky:

U rozpočtu FVE 634_14:

řádek č. 15; řádek č. 16

Dotaz:

U rozpočtu FVE 654:

řádek č. 1 - uveden výkon FVE 24 - 25 kWp, dle projektové dokumentace má být 16,9 kWp (26 ks panelů)

řádek č. 15 - uveden střídač ve 3 kusech, dle projektové dokumentace má být 1 ks střídače o výkonu min. 16 kW.

řádek č. 16 - baterie, uvedeno 5 ks, dle projektové dokumentace má být 4 ks o jednotlivém výkonu 5,8 kWh, celkem tedy 23,2 kWh.

Odpověď:

Ve výkazech výměr jsou nově opravené položky ve kterých vznikl rozpor s PD. Opravené jsou řádky:

U rozpočtu FVE 634_14:

řádek č. 15; řádek č. 16

Dotaz:

U rozpočtu FVE 717:

řádek č. 15 - uvedeny 3 ks střídačů, dle projektové dokumentace má být 1 ks o výkonu min. 40 kW.

řádek č. 16 - baterie - uvedeno 9 ks, dle projektové dokumentace má být 15 ks.

Odpověď:

Ve výkazech výměr jsou nově opravené položky ve kterých vznikl rozpor s PD. Opravené jsou řádky:

U rozpočtu FVE 634_14:

řádek č. 15; řádek č. 16

Dále byla ve všech rozpočtech opravena součtová chyba na řádku č. 36, který nezahrnoval součet položky na řádku č. 40.

OCEŇOVAT POUZE NOVĚ PŘILOŽENÉ VÝKAZY.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 17.5.2024 9:00 h.

V Horním Slavkově dne 7. 5. 2024

Zadavatel:

Podpis:

Město Horní Slavkov
Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov