

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

k veřejné zakázce

„Instalace FVE na objektech č.p. 634, 654, 717 Horní Slavkov“

Zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo působnost zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon), kromě zásad uvedených v § 6 tohoto zákona, dle kterého je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Zadávací dokumentace je vyhotovena s ohledem na novelu zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., s účinností od 1.1.2021. Tato zadávací dokumentace zohledňuje dodržování zásad sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona

Druh zadávacího řízení	VZMR Otevřená výzva
Režim veřejné zakázky	Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Rozdělení zakázky na části	Zakázka není rozdělena
Profil zadavatele	https://zakazky.hornislavkov.cz/vz00000131
Předpokládaná hodnota zakázky	4 256 783,- Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	18. 4. 2024

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Objednatel:	Město Horní Slavkov
se sídlem / místem podnikání:	Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČO:	00259322
DIČ:	CZ00259322
Pověřená osoba zadavatele:	Alexandr Terek, starosta

Zadavatel poskytuje, na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané prostřednictvím systému EZAK dne 14.5.2024, Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Dotaz:

1. Proč ve výkazu výměru je uvedeno u objektu čp.717 počet střídačů 3 kusy a v jednopólovém schématu máte zakresleny jeden střídač.
2. Ve výkazu výměru máte havarijní tlačítko, ale žádné optometry nebo požární odpojovače nechcete.

Odpověď:

1. Počet střídačů je opraven v rozpočtu na 1ks ve vysvětlení ZD č.2 ze dne 14.5.2024
2. Požární tlačítko vychází z požadavků PBŘ.

V Horním Slavkově dne 14. 5. 2024

Zadavatel:

Podpis:

Město Horní Slavkov
Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov