



člen SK ČR, revizní technik spalinových cest,
veškeré kominické práce včetně vložkování,
měření účinnosti spalování, frézování komínů

mob. 606 571 903
606 548 360

IČO: 73378437
DIČ: CZ6109211449

Zpráva

o provedení kontroly a čištění spalinové cesty dle Zákona č. 320/2015 Sb.

Zpráva – číslo jednací: 410 / 2022

Datum vystavení zprávy: 9. 12. 2022

Datum provedení kontroly: 9. 12. 2022

Jméno a adresa oprávněné osoby: Bohumil POTĚŠIL – kominictví
S. K. Neumanna 1711/18
358 01 Kraslice

Číslo osvědčení revizního technika: č. 070/36-024/2011

Číslo osvědčení (ŽL) oprávněné osoby: č.j. ŽÚ/00/2070/2002 a ev.č. 340900–307042–00

IČO oprávněné osoby: 73 37 84 37

DIČ oprávněné osoby: CZ6109211449

Organizace / majitel: ČEZ Energetické služby, s.r.o.; IČ 27 80 47 21
Výstavní 1144/103
703 00 Ostrava

Místo kontroly: ČEZ Energetické služby, s.r.o. – TH Horní Slavkov, Hornova 921.

Specifikace spalinové cesty:

Popis objektu: montovaná stavba s ocelovou konstrukcí a kovovým, obvodovým pláštěm. Komerční objekt – městská výtopna. Objekt vlastní kotelny není podsklepen a má jedno nadzemní podlaží. Střecha plochá – pultová, střešní krytina – trapézové plechy s krycím nátěrem.
– v objektu jsou čtyři komínová tělesa vynesena na jediném, společném, ocelovém, nosném dříku. Komíny jsou samostatné, volně stojící a přímé. V době kontroly připojen jeden spotřebič do komínového průduchu vně objektu, kotel č. K1.

Umístění spotřebičů: 1. NP – samostatná plynová kotelna

Technické údaje spotřebiče: stacionární, horkovodní kotel, otevřený, plynový spotřebič v provedení „B23“ – vzduch pro spalování z prostoru instalace
kotel č. K1:

výrobce: Roučka Slatina a.s., Brno
typ: VHP 5200S
výkon: 4.6 MW
r. v. a výr. č.: 1996 / 22291

hořák:

Max Weischaupt GmbH
G70/2-A
1000 – 10000 kW
1997 / 4461462

Popis spalinové cesty:

kouřovod – samostatný, podtlakový kouřovod s neměnným průměrem, rozebíratelný. Součástí kouřovodu je vřazený, teplovodní výměník – ekonomizér. Ve všech částech je kouřovod tepelně izolován a je do komínového průduchu zaústěn jediným, samostatným sopouchem. Kontrolní otvory neprovedeny, směrové změny – 1x 90° a 2x 45°. Proveden z pevných rour z Ak materiálu pro vnitřní plášť, vnější plášť je tvořen Al plechy kryjícími tepelnou izolaci. Délka kouřovodu je 12.45 m. Světlý průměr je 950 mm pro připojený spotřebič a kouřovod je proveden s účinnou výškou 2 200 mm.

komín – komíny jsou samostatné, volně stojící a přímé, vynesena na jediném, ocelovém dříku. Komínové těleso č. 1 provedeno jako vícevrstevný, komínový systém řady RS 3000, firmy ROKA – Ráža spol. s r.o., Teplice. Vnější plášť komínového tělesa č. 1 je tvořen pevnými Ak rourami kryjícími tepelnou izolaci komínového tělesa. Vnitřní plášť komínového průduchu pak tvoří pevné komínové vložky z Ak materiálu. Stavební výška komínového tělesa je 20.00 m. Světlý průměr komínového průduchu je 950 mm. Účinná výška komínového průduchu pro připojený spotřebič je 14.00 m. Kontrolní a čistící otvor a pevná



člen SK ČR, revizní technik spalinových cest,
veškeré kominické práce včetně vložkování,
měření účinnosti spalování, frézování komínů

mob. 606 571 903
606 548 360

IČO: 73378437
DIČ: CZ6109211449

kondenzátní jímka zřízeny v půdici komínového průduchu na úrovni 1. NP vně objektu. Čištění a kontrolu komínového průduchu jeho ústím umožňuje instalovaný pevný, přístupový žebřík, který je součástí nosného prvku. Komínové těleso č. 1 je vně objektu, mimo půdorys vlastní budovy kotelny a ústí jeho komínového průduchu je 11.00 m nad její střechou. Celá konstrukce komínů a nosného prvku je uzemněna.

Nedostatky odstraněné v rámci kontroly: žádné.

Nedostatky neodstraněné v rámci kontroly: žádné.

Termín odstranění nedostatků: odpadá.

ZÁVĚR

Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu

VYHOVUJE

Rozdělovník: 1x majitel
1x revizní technik

.....
podpis a razítko oprávněné osoby





člen SK ČR, revizní technik spalinových cest,
veškeré kominické práce včetně vložkování,
měření účinnosti spalování, frézování komínů

mob. 606 571 903 IČO: 73378437
606 548 360 DIČ: CZ6109211449

Zpráva

o provedení kontroly a čištění spalinové cesty dle Zákona č. 320/2015 Sb.

Zpráva – číslo jednací: 411 / 2022

Datum vystavení zprávy: 9. 12. 2022

Datum provedení kontroly: 9. 12. 2022

Jméno a adresa oprávněné osoby: Bohumil POTĚŠIL – kominictví
S. K. Neumanna 1711/18
358 01 Kraslice

Číslo osvědčení revizního technika: č. 070/36-024/2011

Číslo osvědčení (ŽL) oprávněné osoby: č.j. ŽÚ/00/2070/2002 a ev.č. 340900–307042–00

IČO oprávněné osoby: 73 37 84 37

DIČ oprávněné osoby: CZ6109211449

Organizace / majitel: ČEZ Energetické služby, s.r.o.; IČ 27 80 47 21
Výstavní 1144/103
703 00 Ostrava

Místo kontroly: ČEZ Energetické služby, s.r.o. – TH Horní Slavkov, Hornova 921.

Specifikace spalinové cesty:

Popis objektu: montovaná stavba s ocelovou konstrukcí a kovovým, obvodovým pláštěm. Komerční objekt – městská výtopna. Objekt vlastní kotelny není podsklepen a má jedno nadzemní podlaží. Střecha plochá – pultová, střešní krytina – trapézové plechy s krycím nátěrem.

– v objektu jsou čtyři komínová tělesa vynesena na jediném, společném, ocelovém, nosném dříku. Komíny jsou samostatné, volně stojící a přímé. V době kontroly připojen jeden spotřebič do komínového průduchu vně objektu, kotel č. K2.

Umístění spotřebičů: 1. NP – samostatná plynová kotelná

Technické údaje spotřebiče: stacionární, horkovodní kotel, otevřený, plynový spotřebič v provedení „B23“ – vzduch pro spalování z prostoru instalace

kotel č. K2: **hořák:**

výrobce:	Roučka Slatina a.s., Brno	Max Weischaupt GmbH
typ:	VHP 5200S	G70/2-A
výkon:	4.6 MW	1000 – 10000 kW
r. v. a výr. č.:	1996 / 22290	1997 / 4461465

Popis spalinové cesty:

kouřovod – samostatný, podtlakový kouřovod s neměnným průměrem, rozebíratelný. Součástí kouřovodu je vřazený teplovodní výměník – ekonomizér. Ve všech částech je kouřovod tepelně izolován a je do komínového průduchu zaústěn jediným, samostatným sopouchem. Kontrolní otvory neprovedeny, směrové změny – 1x 90° a 1x 45°. Proveden z pevných rour z Ak materiálu pro vnitřní plášť, vnější plášť je tvořen Al plechy kryjícími tepelnou izolaci. Délka kouřovodu je 8.30 m. Světlý průměr je 950 mm pro připojený spotřebič a kouřovod je proveden s účinnou výškou 2 200 mm.

komín – komíny jsou samostatné, volně stojící a přímé, vynesena na jediném, ocelovém dříku. Komínové těleso č. 2 provedeno jako vícevrstevný komínový systém řady RS 3000, firmy ROKA – Ráza spol. s r.o., Teplice. Vnější plášť komínového tělesa č. 2 je tvořen pevnými Ak rourami kryjícími tepelnou izolaci komínového tělesa. Vnitřní plášť komínového průduchu pak tvoří pevné komínové vložky z Ak materiálu. Stavební výška komínového tělesa je 20.00 m. Světlý průměr komínového průduchu je 950 mm. Účinná výška komínového průduchu pro připojený spotřebič je 14.00 m. Kontrolní a čistící otvor a pevná,



člen SK ČR, revizní technik spalinových cest,
veškeré kominické práce včetně vložkování,
měření účinnosti spalování, frézování komínů

mob. 606 571 903 IČO: 73378437
606 548 360 DIČ: CZ6109211449

kondenzátní jímka zřízeny v půdici komínového průduchu na úrovni 1. NP vně objektu. Čištění a kontrolu komínového průduchu jeho ústím umožňuje instalovaný pevný, přístupový žebřík, který je součástí nosného prvku. Komínové těleso č. 2 je vně objektu, mimo půdorys vlastní budovy kotelny a ústí jeho komínového průduchu je 11.00 m nad její střechou. Celá konstrukce komínů a nosného prvku je uzemněna.

Nedostatky odstraněné v rámci kontroly: žádné.

Nedostatky neodstraněné v rámci kontroly: žádné.

Termín odstranění nedostatků: odpadá.

ZÁVĚR

Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu

VYHOVUJE

Rozdělovník: 1x majitel
1x revizní technik

.....
podpis a razítko oprávněné osoby





člen SK ČR, revizní technik spalinových cest,
veškeré kominické práce včetně vložkování,
měření účinnosti spalování, frézování komínů

mob. 606 571 903 IČO: 73378437
606 548 360 DIČ: CZ6109211449

Zpráva

o provedení kontroly a čištění spalinové cesty dle Zákona č. 320/2015 Sb.

Zpráva – číslo jednací: 412 / 2022

Datum vystavení zprávy: 9. 12. 2022

Datum provedení kontroly: 9. 12. 2022

Jméno a adresa oprávněné osoby: Bohumil POTĚŠIL – kominictví
S. K. Neumanna 1711/18
358 01 Kraslice

Číslo osvědčení revizního technika: č. 070/36-024/2011

Číslo osvědčení (ŽL) oprávněné osoby: č.j. ŽÚ/00/2070/2002 a ev.č. 340900–307042–00

IČO oprávněné osoby: 73 37 84 37

DIČ oprávněné osoby: CZ6109211449

Organizace / majitel: ČEZ Energetické služby, s.r.o.; IČ 27 80 47 21
Výstavní 1144/103
703 00 Ostrava

Místo kontroly: ČEZ Energetické služby, s.r.o. – TH Horní Slavkov, Hornova 921.

Specifikace spalinové cesty:

Popis objektu: montovaná stavba s ocelovou konstrukcí a kovovým, obvodovým pláštěm. Komerční objekt – městská výtopna. Objekt vlastní kotelny není podsklepen a má jedno nadzemní podlaží. Střecha plochá – pultová, střešní krytina – trapézové plechy s krycím nátěrem.

– v objektu jsou čtyři komínová tělesa vynesena na jediném, společném, ocelovém, nosném dříku. Komíny jsou samostatné, volně stojící a přímé. V době kontroly připojen jeden spotřebič do komínového průduchu vně objektu, kotel č. K3.

Umístění spotřebičů: 1. NP – samostatná plynová kotelna

Technické údaje spotřebiče: stacionární, horkovodní kotel, otevřený, plynový spotřebič v provedení „B23“ – vzduch pro spalování z prostoru instalace

kotel č. K3: hořák:

výrobce: Roučka Slatina a.s., Brno

Max Weischaup GmbH

typ: VHP 5200S

G70/2-A

výkon: 4.6 MW

1000 – 10000 kW

r. v. a výr. č.: 1996 / 22289

1997 / 4461463

Popis spalinové cesty:

kouřovod – samostatný, podtlakový kouřovod s neměnným průměrem, rozebíratelný. Součástí kouřovodu je vřazený teplovodní výměník – ekonomizér. Ve všech částech je kouřovod tepelně izolován a je do komínového průduchu zaústěn jediným, samostatným sopouchem. Kontrolní otvory neprovedeny, směrové změny – 1x 90° a 1x 45°. Proveden z pevných rour z Ak materiálu pro vnitřní plášť, vnější plášť je tvořen Al plechy kryjícími tepelnou izolaci. Délka kouřovodu je 8.30 m. Světly průměr je 950 mm pro připojený spotřebič a kouřovod je proveden s účinnou výškou 2 200 mm.

komín – komíny jsou samostatné, volně stojící a přímé, vynesena na jediném, ocelovém dříku. Komínové těleso č. 3 provedeno jako vícevrstevný komínový systém řady RS 3000, firmy ROKA – Ráža spol. s r.o., Teplice. Vnější plášť komínového tělesa č. 3 je tvořen pevnými Ak rourami kryjícími tepelnou izolaci komínového tělesa. Vnitřní plášť komínového průduchu pak tvoří pevné komínové vložky z Ak materiálu. Stavební výška komínového tělesa je 20.00 m. Světly průměr komínového průduchu je 950 mm. Účinná výška komínového průduchu pro připojený spotřebič je 14.00 m. Kontrolní a čistící otvor a pevná,



**člen SK ČR, revizní technik spalinových cest,
veškeré kominické práce včetně vložkování,
měření účinnosti spalování, frézování komínů**

mob. 606 571 903

IČO: 73378437

606 548 360

DIČ: CZ6109211449

kondenzátní jímka zřízeny v půdici komínového průduchu na úrovni 1. NP vně objektu. Čištění a kontrolu komínového průduchu jeho ústím umožňuje instalovaný pevný, přístupový žebřík, který je součástí nosného prvku. Komínové těleso č. 3 je vně objektu, mimo půdorys vlastní budovy kotelny a ústí jeho komínového průduchu je 11.00 m nad její střechou. Celá konstrukce komínů a nosného prvku je uzemněna.

Nedostatky odstraněné v rámci kontroly: žádné.

Nedostatky neodstraněné v rámci kontroly: žádné.

Termín odstranění nedostatků: odpadá.

ZÁVĚR

Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu

VYHOVUJE

Rozdělovník: 1x majitel
1x revizní technik

.....
podpis a razítko oprávněné osoby





člen SK ČR, revizní technik spalinových cest,
veškeré kominické práce včetně vložkování,
měření účinnosti spalování, frézování komínů

mob. 606 571 903 IČO: 73378437
606 548 360 DIČ: CZ6109211449

Zpráva

o provedení kontroly a čištění spalinové cesty dle Zákona č. 320/2015 Sb.

Zpráva – číslo jednací: 413 / 2022

Datum vystavení zprávy: 9. 12. 2022

Datum provedení kontroly: 9. 12. 2022

Jméno a adresa oprávněné osoby: Bohumil POTĚŠIL – kominictví
S. K. Neumanna 1711/18
358 01 Kraslice

Číslo osvědčení revizního technika: č. 070/36-024/2011

Číslo osvědčení (ŽL) oprávněné osoby: č.j. ŽÚ/00/2070/2002 a ev.č. 340900–307042–00

IČO oprávněné osoby: 73 37 84 37

DIČ oprávněné osoby: CZ6109211449

Organizace / majitel: ČEZ Energetické služby, s.r.o.; IČ 27 80 47 21
Výstavní 1144/103
703 00 Ostrava

Místo kontroly: ČEZ Energetické služby, s.r.o. – TH Horní Slavkov, Hornova 921.

Specifikace spalinové cesty:

Popis objektu: montovaná stavba s ocelovou konstrukcí a kovovým, obvodovým pláštěm. Komerční objekt – městská výtopna. Objekt vlastní kotelny není podsklepen a má jedno nadzemní podlaží. Střecha plochá – pultová, střešní krytina – trapézové plechy s krycím nátěrem.

– v objektu jsou čtyři komínová tělesa vynesena na jediném, společném, ocelovém, nosném dříku. Komíny jsou samostatné, volně stojící a přímé. V době kontroly připojen jeden spotřebič do komínového průduchu vně objektu, kotel č. K4.

Umístění spotřebičů: 1. NP – samostatná plynová kotelna

Technické údaje spotřebiče: stacionární, horkovodní kotel, otevřený, plynový spotřebič v provedení „B23“ – vzduch pro spalování z prostoru instalace

kotel č. K4: **hořák:**

výrobce:	Roučka Slatina a.s., Brno	Max Weischaup GmbH
typ:	VHP 5200S	G70/2-A
výkon:	4.6 MW	1000 – 10000 kW
r. v. a výr. č.:	1996 / 22288	1997 / 4461464

Popis spalinové cesty:

kouřovod – samostatný, podtlakový kouřovod s neměnným průměrem, rozebíratelný. Součástí kouřovodu je vřazený teplovodní výměník – ekonomizér. Ve všech částech je kouřovod tepelně izolován a je do komínového průduchu zaústěn jediným, samostatným sopouchem. Kontrolní otvory neprovedeny, směrové změny – 1x 90° a 1x 45°. Proveden z pevných rour z Ak materiálu pro vnitřní plášť, vnější plášť je tvořen Al plechy kryjícími tepelnou izolaci. Délka kouřovodu je 12.80 m. Světlý průměr je 950 mm pro připojený spotřebič a kouřovod je proveden s účinnou výškou 2 200 mm.

komín – komíny jsou samostatné, volně stojící a přímé, vynesena na jediném, ocelovém dříku. Komínové těleso č. 4 provedeno jako vícevrstevný komínový systém řady RS 3000, firmy ROKA – Ráža spol. s r.o., Teplice. Vnější plášť komínového tělesa č. 4 je tvořen pevnými Ak rourami kryjícími tepelnou izolaci komínového tělesa. Vnitřní plášť komínového průduchu pak tvoří pevné komínové vložky z Ak materiálu. Stavební výška komínového tělesa je 20.00 m. Světlý průměr komínového průduchu je 950 mm. Účinná výška komínového průduchu pro připojený spotřebič je 14.00 m. Kontrolní a čistící otvor a pevná,



člen SK ČR, revizní technik spalinových cest,
veškeré kominické práce včetně vložkování,
měření účinnosti spalování, frézování komínů

mob. 606 571 903 IČO: 73378437
606 548 360 DIČ: CZ6109211449

kondenzátní jímka zřízeny v půdici komínového průduchu na úrovni 1. NP vně objektu. Čištění a kontrolu komínového průduchu jeho ústím umožňuje instalovaný pevný, přístupový žebřík, který je součástí nosného prvku. Komínové těleso č. 4 je vně objektu, mimo půdorys vlastní budovy kotelny a ústí jeho komínového průduchu je 11.00 m nad její střechou. Celá konstrukce komínů a nosného prvku je uzemněna.

Nedostatky odstraněné v rámci kontroly: žádné.

Nedostatky neodstraněné v rámci kontroly: žádné.

Termín odstranění nedostatků: odpadá.

ZÁVĚR

Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu

VYHOVUJE

Rozdělovník: 1x majitel
1x revizní technik

.....
podpis a razítko oprávněné osoby





člen SK ČR, revizní technik spalinových cest,
veškeré kominické práce včetně vložkování,
měření účinnosti spalování, frézování komínů

mob. 606 571 903
606 548 360

IČO: 73378437
DIČ: CZ6109211449

ČEZ Energetické služby, s.r.o.
Výstavní 1144/103

703 00 Ostrava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
Potěšil

VYŘIZUJE
Potěšil

KRASLICE
9. 12. 2022

Věc: předávací protokol.

Dne 9. 12. 2022 byly podle „Smlouvy č. 4101985333“ provedeny práce v ní uvedené v objektu objednatele ČEZ Energetické služby, s.r.o. – TH Horní Slavkov, Hornova 921, Horní Slavkov. Objekt byl po provedení prací předán ke kontrole zástupci objednatele, který neshledal žádné závady či poškození.

V Horním Slavkově, dne 9. 12. 2022

B. Potěšil – kominictví
zhotovitel

.....
podpis

**KOMINICTVÍ
BOHUMIL POTĚŠIL**

S. K. Neumanna 1711, 358 01 Kraslice
tel.: 606 571 903 IČO: 733 78 437
606 548 360 DIČ: CZ6109211449

Rozdělovník: 1x objednatel
1x zhotovitel

Veronika Lorenzová
zástupce objednatele – oprávněná osoba

.....
podpis