

## DOPLNĚNÍ / VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

Nadlimitní veřejná zakázka dle § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) zadávaná způsobem dle § 56 ZZVZ na dodávky.

### Modernizace výtopny SZTE města Horní Slavkov

<b>Název zadavatele:</b>	<b>Město Horní Slavkov</b>
Sídlo:	Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČ:	00259322
Zastupuje:	Alexandr Terek, starosta
<b>Název veřejné zakázky:</b>	<b>Modernizace výtopny SZTE města Horní Slavkov</b>
Identifikace zadávacího řízení:	Nadlimitní veřejná zakázka dle § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) zadávaná způsobem dle § 56 ZZVZ na dodávky.
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2024-023791
Datum zahájení zadávacího řízení:	23.5.2024

Město Horní Slavkov, se sídlem Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov, IČ: 00259322, zastoupené Alexandrem Terekem, starostou města (dále také jen jako „zadavatel“), jakožto zadavatel nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Modernizace výtopny SZTE města Horní Slavkov“, poskytuje toto Vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98, ZZVZ, a to na základě Žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, ze dne 11.7. (dále jen „Žádost“).

<b>Dotaz č. 1:</b>	
Dotaz účastníka:	<i>Dle technické části zadávací dokumentace se má provést garanční zkouška – měření hluku. Jedná se o měření hluku hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru?</i>
Odpověď zadavatele na dotaz účastníka:	Ano, jedná se o měření hluku hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru.
<b>Dotaz č. 2:</b>	
Dotaz účastníka:	<i>Dle technické části zadávací dokumentace je v rozsahu díla zpracování nové hlukové studie. Vyplynou-li z hlukové studie požadavky na útlum hluku komínu, bude nutné instalovat tlumič hluku. Nyní bez hlukové studie nelze stanovit velikost, a tudíž cenu do cenové nabídky. Kdo bude hradit případné tlumiče pro jednotlivé kotle (investor/zadavatel nebo zhotovitel)?</i>
Odpověď zadavatele na dotaz účastníka:	Je na zvážení dodavatele, jaké technické řešení navrhne a ocení tak, aby byly dodrženy všechny normové parametry. Analogicky by mohl dodavatel navrhnout kotle s nevyhovujícími emisními parametry a po objednateli pak požadovat úhradu opatření na jejich dosažení.

Žádné ustanovení Zadávací dokumentace a jejich příloh se tímto doplněním nemění.

Bc. Kateřina Danišová  
Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností  
SOFIS GRANT s.r.o.  
Na Lysině 658/25, 147 00 Praha 4 – Podolí  
IČ: 02781336, DIČ: CZ02781336  
Mobil: +420 775 727 793  
E-mail: danisova@sofis-grant.cz