



LEGENDA – PROJEKT VO

- PROJEKTOVANÝ KABEL VO V TRUBE (CYKY–J 5x10/TR.Ø50)
- * SVÍTIDLO LED 16W, SVĚTELNÝ TOK SVÍTIDLA 2094lm, KRYTÍ IP66
 - * STOŽÁR BEZPATICOVÝ TRÍSTUPŇOVÝ SILNIČNÍ ZE ŽÁROVÉHO ZINKU
 - * JMENOVITÁ VÝŠKA NAD TERÉNEM 5m, VETKNUTÍ DO ZEMĚ 0,6m; Průměry : 133/89/60mm
 - * BEZ VÝLOŽNÍKU
 - * PLASTOVÁ MANŽETA V MÍSTĚ VETKNUTÍ NA PRŮMĚR 133mm
 - * STOŽÁR VYBAVEN STOŽÁR.ROZVODNICÍ S POJISTKAMI E14
 - * SVÍTIDLO LED 30W, SVĚTELNÝ TOK SVÍTIDLA 3936lm, KRYTÍ IP66
 - * STOŽÁR BEZPATICOVÝ TRÍSTUPŇOVÝ SILNIČNÍ ZE ŽÁROVÉHO ZINKU
 - * JMENOVITÁ VÝŠKA NAD TERÉNEM 6m, VETKNUTÍ DO ZEMĚ 0,8m; Průměry : 133/89/60mm
 - * ROVNÝ VÝLOŽNÍK OBOUSTRANNÝ 180st., VÝLOŽENÍ 1m NA OBE STRANY
 - * PLASTOVÁ MANŽETA V MÍSTĚ VETKNUTÍ NA PRŮMĚR 133mm
 - * STOŽÁR VYBAVEN STOŽÁR.ROZVODNICÍ S POJISTKAMI E14
 - * PŘIPOJENÍ STOŽÁRU NA UZEMNĚNÍ
 - * VE SPOL.VÝKOPU S KABLEM VO BUDE POLOŽEN ZEMNÍK VODIČ FeZnØ10
 - (1.3.1) PRACOVNÍ OZNAČENÍ SVĚTELNÉHO BODU PRO ÚČELY PROJEKTU
 - (SKUTEČNÉ OZNAČENÍ BUDE UPRAVENO DLE SYSTÉMU ČÍSLOVÁNÍ SPRÁVCE VO)
 - ⊗ STÁVAJÍCÍ STOŽÁR VO
 - 18m- DÉLKA KABELOVÉ TRASY

POZNÁMKY :

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO VYTÝČENÍ STÁV.ROZVODŮ VO SPRÁVCEM VO
- TYPY SVÍTIDEL, STOŽÁRŮ VČETNĚ VÝZBOJE MUSÍ BÝT OSAZENY V SOULADU S POŽADAVKY SPRÁVCE VO

CHODNÍK – ZATŘÍDĚNÍ KOMUNIKACE DLE ČSN CEN/TR 13201–1 / 2016 : P6
PARKOVISTĚ – ZATŘÍDĚNÍ KOMUNIKACE DLE ČSN CEN/TR 13201–1 / 2016 : P4

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 NPE str.50Hz, 400V/TN–S
1 NPE str.50Hz, 230V/TN–S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2 :
STUPEŇ OCHRANY – ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

Bc.PAVEL PRUSKÝ
PROJEKTY ELEKTRO

IČ : 05124166
STUDENTSKÁ 436/56A, KARLOVY VARY 36007
MOBIL : 776 260 979, E–MAIL : prp11@seznam.cz

Číslo paré :

Autorizace :

HIP :	PETR ŠVORBA		
Zodpovědný projektant :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :	
Kreslil :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :	
Investor :	MĚSTO HORNÍ SLAVKOV, DLOUHÁ 634/12, 357 31 HORNÍ SLAVKOV; IČ: 00259322		
Stupeň dokumentace :	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY – Z1		
Název akce :	REGENERACE SÍDLIŠTĚ – ČÁST A – ETAPA 4 VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ A PARKOVACÍ PLOCHY S001a, S001b	Zakázkové číslo :	2019.030
		Měřítko :	1 : 500
		Formát :	4 A4
Část :	D.1.4 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	Datum :	05/2019
Název přílohy :	SITUACE VO	Číslo přílohy :	D.1.4.2