

váš dopis:  
ze dne:

vyřizuje: **Jan Buberle**  
referent vodorozvoje  
telefon: 359 010 214  
e-mail: [jbuberle@vodakva.cz](mailto:jbuberle@vodakva.cz)

číslo jednací: 600 /220/19/JB -18

GEOprojectKV s.r.o.  
Závodní 391/96C  
360 06 Karlovy Vary

v Karlových Varech dne 20.2.2019

**Věc: Horní Slavkov - regenerace sídliště – etapa 4**  
**-veřejné prostranství a parkovací plochy SO 01a a SO 01b**  
*Vyjádření k projektové dokumentaci pro DÚR + DSP*

**K předložené projektové dokumentaci na shora uvedenou akci dáváme následující vyjádření:**

1. **Stavební práce budou v předstihu nahlášeny na provoz vodovodů Chodov (p. Lochschmidt, tel.: 724 312 720; e-mail: [plochschmidt@vodakva.cz](mailto:plochschmidt@vodakva.cz))**
2. Stávající vodovodní zařízení bude před zahájením prací vytyčeno pracovníky příslušného provozu.
3. Souběhy a křížení veřejného osvětlení se stávajícím vodovodním potrubím bude v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Případná korekce trasy bude řešena za účasti příslušného provozu.
4. Při realizaci stavby nesmí dojít k výrazným změnám v krytí stávajícího vodovodního potrubí.
5. Veškeré poklopy na našem zařízení budou upraveny na novou niveletu terénu. V případě, že by byla zjištěna při stavbě nefunkčnost či poškození uzávěrů a poklopů na našem zařízení, budou naším provozem vyměněna.
6. Obrubníky budou situovány mimo ovládací prvky vodovodu.
7. Při výsadbě stromů, umísťování dopravního značení apod. požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí do prům. 500 mm) a min. 2,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí nad prům. 500 mm).
8. **Při zohlednění výše uvedeného souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí, stavebního povolení a s realizací stavby.**

**Předmět projektu:**

Stavba se nachází za obytným blokem v ulici U Lesoparku v Horním Slavkově. V místě stávající zatravněné plochy dojde k výstavbě nového parkoviště a v místě stávajících přístupových komunikací k jednotlivým vchodům dojde k vybudování nových přístupových komunikací pro pěší.

**Rozsah prací:**

- Komunikace pro pěší š. 2.0 m včetně nových přístupových chodníků k jednotlivým vchodům.
- Dva přístupové chodníky k novému parkovišti a ve středové části nové schodiště k parkovišti.
- Parkoviště s jednosměrnou komunikací š. 3m se 112 šikmými stánkami.
- Veřejné osvětlení v délce cca 400 m.

**Likvidace dešťových vod:**

- přirozenou infiltrací do zeminy (zelené pásy mezi parkovacími stánkami)

**Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.**

Studentská 328/64  
Technický útvar 4

360 07 Karlovy Vary - Doubí

**Ing. Tomáš Stehlík**

vedoucí technického útvaru

Příloha: dílčí část PD  
Co: vlastní, PS 07