

navrhl: Ing. M. Pelikánová		odp. projektant: Ing. M. Pelikánová	HIP :		Ing. Michaela PELIKÁNOVÁ projektová kancelář Botanická 256, Dalovice u Karlovyh Varů tel 604 207 652
Kraj: KARLOVARSKÝ					
Obec: HORNÍ SLAVKOV					
Investor: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov			Autorizace:		
Datum: 11/2018		Stupeň: DPS	Zakázkové číslo: 44-P-18		
Hospodaření s dešťovou vodou – 1.etapa Horní Slavkov D4. SO 1010 – Dům s pečovatelskou službou D4.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
Příloha: Revizní šachty dešťové kanalizace			Měřítko:	Formát:	Číslo přílohy: D4.1.6

Hospodaření s dešťovou vodou - 1.etapa, Horní Slavkov SO 1010 - Dům s pečovatelskou službou

Plastové revizní šachty DN 425 a 315

šachta	UT	dno	hloubka výkopu m	typ dna		DN potrubí (mm)	výška roury (mm)	poklop	uložení poklopu
	m n.m.	m n.m.							
DŠ1	599,10	597,22	1,88	dno DN 425/160 (průtočné 30°)		160	1500	litinový poklop 12,5 t	teleskop. adaptér
DŠ2	599,35	597,55	1,80	dno DN 425/160 (s přítokem)		160	1500	litinový poklop 12,5 t	teleskop. adaptér
DŠ3	599,31	598,07	1,24	dno DN 425/160 (průtočné 90°)		160	1000	litinový poklop 12,5 t	teleskop. adaptér
DŠ4	599,95	598,52	1,43	dno DN 315/160 (sběrné 45°)		160	1000	litinový poklop 12,5 t	teleskop. adaptér

POZNÁMKA

uložení dna do pískového podkladu

přítok od dešťového svodu do DŠ4 bude zaústěn přes vložku IN-SITU DN160

nevyužité nátoky dna zazátkovat