



PŘEFUKY (sociální zařízení apod.):	
Množství vzduchu [m3/h]	Čistá plocha [m2]
< 100	0,010
101-200	0,025
201-300	0,040
301-500	0,070
500-800	0,100

-101-	tělocvična	47,43 m ²
-102-	kabinet	11,21 m ²
-103-	učebna	37,35 m ²
-104-	učebna	24,90 m ²
-105-	šatna	36,11 m ²
-106-	chodba	47,93 m ²
-107-	sklad tělocvičny	10,24 m ²
-108-	učebna	40,68 m ²
-109-	schodiště	10,32 m ²
-110-	šatna	7,05 m ²
-111-	kabinet	19,30 m ²
-112-	chodba	1,10 m ²
-113-	předsínka WC	3,34 m ²
-114-	úklid	1,10 m ²
-115-	WC	1,71 m ²
-116-	WC	1,54 m ²
-117-	sklad údržby	10,17 m ²
-118-	dílna údržby	46,07 m ²
-119-	šatna	11,21 m ²

101