



BEZBARIÉROVÉ RAMPY

Řešení dveří musí být v souladu s přílohou č.3 odst. 2. Rampy k vyhlášce č. 398/2009 Sb.

Požadavky:

- Bezbariérové rampy musí mít **po obou stranách opatření proti sjetí** vozíků, respektive vodící prvek pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí ve **výšce 100-250mm** nebo sokl s výškou min 100mm.
- Bezbariérové rampy musí být **široké min 1500 mm** a jejich podélný **sklon** smí být max v poměru **1:16 (6,25 %)** a příčný sklon nejvýše v poměru **1:100 (1,0 %)**.
- Bezbariérová rampa **delší než 9000mm** musí být **přerušena podestou** v délce min **1500mm**. Podesty musí mít i kruhová nebo jinak zakřivená bezbariérová rampa.
- Podesty bezbariérových ramp smí mít sklon pouze v jednom směru a nejvýše v poměru **1:50 (2,0%)**.
- Není-li bezbariérová rampa u změn dokončených staveb delší než 3000 mm, smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:8 (12,5 %); to neplatí pro domy s byty zvláštního určení pro osoby s těžkým pohybovým postižením.
- Přechod** mezi bezbariérovou rampou a navazující komunikací musí být **bez výškových rozdílů**.
- Bezbariérové rampy musí být **po obou stranách** opatřeny madly ve výši **900mm**, doporučuje se **druhé madlo** ve výši **750mm**, která musí přesahovat nejméně o **150 mm** začátek a konec šikmé rampy s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo musí být odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně **60 mm**. Tvar madla musí umožnit uchopení rukou shora a jeho pevné sevření.

SO 02 - Bezbariérové úpravy

CENTRA STAV s.r.o

| | | | | |
|--|--------------------|---|-------|---------|
| CENTRA STAV s.r.o | | Zahrádní 928 Horní Slavkov 357 31 mobil: 603 452 704 IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107 | | |
| Odpovědný projektant: Ing. Leoš Ledvina | | Projektant: David Thol | Účel: | DPS |
| Objednatel: MěÚ Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov | | Datum: | | 10/2024 |
| Kraj: Karlovarský | MěÚ: Horní Slavkov | Č. zakázky | | 33/2024 |
| Název akce: | | Snížení energetické náročnosti technologických zařízení v kuchyni ZŠ Nádražní 683 Horní Slavkov | | č.výkr. |
| Obsah: | | Ocelová manipulační plocha - M 1:50 | | 5 |