

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Identifikace veřejné zakázky:

Název: „Modernizace školní jídelny a kuchyně budovy základní školy
Nádražní 683, Horní Slavkov“

Systémové číslo E-ZAK

Horní Slavkov: P25V00000023

(dále jen „veřejná zakázka“)

Identifikace zadavatele:

Název: **Město Horní Slavkov**

Sídlo: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov

IČO: 002 59 322

(dále jen „Zadavatel“)

Zástupce zadavatele:

Název: JUDr. Kamil Jelínek, advokátní kancelář

Sídlo: Dominikánské nám. 656/2, 602 00 Brno

IČO: 881 20 872

Osoba oprávněná jednat

za osobu zastupující: JUDr. Kamil Jelínek, Ph.D., MBA

(dále jen „Zástupce zadavatele“)

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na základě dotazu jednoho z dodavatelů sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce:

Dotaz č. 1

„Dobrý den, mám dotaz ohledně nové rampy.

Dle výrobce pororoštů: Aby rošty byly tzv. bezpečně pochozí, neměla by světlá vzdálenost mezi podpurnými nosníky přesáhnout 1149 mm. Ve výkrese je vzdálenost 1500mm.

Neměla by se doplnit v ose lávky po celé délce podélná výztuha? “

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto sděluje, že na rampě budou provedeny po 1,0 m příčky z jaklu 40/40/3 mm, tyto výztuhy jsou již započteny jako součást roštů na rampu ve výkazu výměr.

S ohledem na povahu výše uvedeného objasnění zadávací dokumentace **zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.**

V Brně dne 14. 1. 2026