

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Identifikace veřejné zakázky:

Název: „Modernizace školní jídelny a kuchyně budovy základní školy
Nádražní 683, Horní Slavkov“

Systémové číslo E-ZAK

Horní Slavkov: P25V00000023

(dále jen „veřejná zakázka“)

Identifikace zadavatele:

Název: **Město Horní Slavkov**

Sídlo: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov

IČO: 002 59 322

(dále jen „Zadavatel“)

Zástupce zadavatele:

Název: JUDr. Kamil Jelínek, advokátní kancelář

Sídlo: Dominikánské nám. 656/2, 602 00 Brno

IČO: 881 20 872

Osoba oprávněná jednat

za osobu zastupující: JUDr. Kamil Jelínek, Ph.D., MBA

(dále jen „Zástupce zadavatele“)

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na základě dotazu jednoho z dodavatelů sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce:

Dotaz č. 1

„Dobrý den, mám dotaz k výkazu výměr:

1. SO 01.1 - položka č.21 a č.41 (Stavební začištění po provedení elektroinstalace) se dubluje
2. SO 01.1 - položka č.25 - Demontáž VZT vč. likvidace odpadu - žádáme o upřesnění rozsahu demontáží
3. SO 01.1 - položka č.72, 73, 74 - žádáme o upřesnění rozsahu demontáží, montáží
4. SO 01.2 - položka č.24 a č.45 (Stavební začištění po provedení elektroinstalace) se dubluje
5. SO 01.2 - položka č.28 - Demontáž VZT vč. likvidace odpadu - žádáme o upřesnění rozsahu demontáží
6. SO 01.2 - položka č.103, 104, 105 - žádáme o upřesnění rozsahu demontáží, montáží
7. SO 01.3 - položka č.6 a 21 - žádáme o upřesnění rozsahu demontáží
8. SO 01.4 - položka č.1 - žádáme o upřesnění rozsahu demontáží

9. SO 01.7.2 - položka č.131 - žádáme o upřesnění rozsahu demontáží

10. SO 02.2 - položka č.6 a 18 - žádáme o upřesnění rozsahu demontáží

11. SO 02. - položka č.1 - žádáme o upřesnění rozsahu demontáží

12. SO 02.4.2 - položka č.47 - žádáme o upřesnění rozsahu demontáží“

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel níže poskytuje upřesnění jednotlivých položek. Zadavatel toto vysvětlení v níže specifikovaném rozsahu **promítl i do výkazu výměr, jehož aktuální verze (16012026) je přílohou tohoto vysvětlení.**

1. SO 01.1 - položka č.21 a č.41 (Stavební začištění po provedení elektroinstalace) se dublují

Položka číslo 21 vymazána

2. SO 01.1 - položka č.25 - Demontáž VZT vč. likvidace odpadu - žádáme o upřesnění rozsahu demontáží

V 1.PP se VZT nenachází – položka vymazána

3. SO 01.1 - položka č.72, 73, 74 - žádáme o upřesnění rozsahu demontáží, montáží

72 – viz. půdorys bouracích prací

73 – viz. půdorys bouracích prací

74 – viz. půdorys nového stavu

4. SO 01.2 - položka č.24 a č.45 (Stavební začištění po provedení elektroinstalace) se dublují

Položka číslo 24 vymazána

5. SO 01.2 - položka č.28 - Demontáž VZT vč. likvidace odpadu - žádáme o upřesnění rozsahu demontáží

2x Nerez digestoř vel. 1800x1000mm

2x Nerez digestoř vel. 1000x1000mm

Al flexi potrubí DN200 – 4bm

Spiro potrubí DN 200 vč. tvarovek – 22bm

VZT jednotka umístěná na půdě

Drobný instalační materiál (držáky, konzole, objímky, apod.)

6. SO 01.2 - položka č.103, 104, 105 - žádáme o upřesnění rozsahu demontáží, montáží

103 – viz. půdorys bouracích prací

104 – viz. půdorys bouracích prací

105 – viz. půdorys nového stavu

7. SO 01.3 - položka č.6 a 21 - žádáme o upřesnění rozsahu demontáží

Pol. č. 6 – PVC kanalizační potrubí do DN 125 – 43bm

Litínové kanalizační potrubí do DN 125 – 30bm

Pol. č. 21 – PPR DN 15-32 vč. izolace - 49bm – SV
- 42bm TV
- 35bm C

- Armatury – 48ks

8. SO 01.4 - položka č.1 - žádáme o upřesnění rozsahu demontáží

Článekový radiátor 800x600x200mm – 2ks
1100x600x200mm – 1ks

Ocelové potrubí 10bm

Armatury – 3ks

9. SO 01.7.2 - položka č.131 - žádáme o upřesnění rozsahu demontáží

Demontáže doplněny do VV

10. SO 02.2 - položka č.6 a 18 - žádáme o upřesnění rozsahu demontáží

Pol. č. 6 – PVC kanalizační potrubí do DN 125 – 8bm

Litínové kanalizační potrubí do DN 125 – 6bm

Pol. č. 18 – PPR DN 15-32 vč. izolace - 2bm – SV
- 2bm TV

11. SO 02. - položka č.1 - žádáme o upřesnění rozsahu demontáží

Článekový radiátor 400x600x200mm – 2ks
900x600x200mm – 7ks

Deskový radiátor – 900x500x110mm . 2ks

Ocelové potrubí 25bm

Armatury – 11ks

12. SO 02.4.2 - položka č.47 - žádáme o upřesnění rozsahu demontáží“

Demontáže doplněny do VV

S ohledem na povahu výše uvedeného objasnění zadávací dokumentace **zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 29. 1. 2026 do 10:00 hod.**

V Brně dne 16. 1. 2026