

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Identifikace veřejné zakázky:

Název: „Modernizace školní jídelny a kuchyně budovy základní školy
Nádražní 683, Horní Slavkov“

Systémové číslo E-ZAK

Horní Slavkov: P25V00000023

(dále jen „veřejná zakázka“)

Identifikace zadavatele:

Název: **Město Horní Slavkov**

Sídlo: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov

IČO: 002 59 322

(dále jen „Zadavatel“)

Zástupce zadavatele:

Název: JUDr. Kamil Jelínek, advokátní kancelář

Sídlo: Dominikánské nám. 656/2, 602 00 Brno

IČO: 881 20 872

Osoba oprávněná jednat

za osobu zastupující: JUDr. Kamil Jelínek, Ph.D., MBA

(dále jen „Zástupce zadavatele“)

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), z vlastní iniciativy a na základě dotazů jednoho z dodavatelů sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce:

Dotaz č. 1

„Dobrý den, po poslední změně zámečnických konstrukcí [uveřejněno na profilu zadavatele dne 3. 2. 2026 dopoledne] se již nevyznám kam co započítat.

1. není výpočet hmotnosti ocelových konstrukcí

2. kde jsou započítány pozinkové sloupky 100x100x? mm, v položce rampy (481 kg) nebo v položce zábradlí (28,8 m)?

3. nová položka materiál zábradlí č.107 - 125,4 m nekoresponduje s položkou č. 102 a 103 - výroba a montáž zábradlí 28,8 m

4. chybí položka pozinkování sloupků zábradlí, jestliže již není započtena v pozinkování rampy

5. co vše obsahuje položka č. 107 - materiál zábradlí? “

Odpověď č. 1

Zadavatel k výše uvedeným dotazům sděluje následující odpovědi:

1. Ke hmotnosti ocelových konstrukcí je ve VV uvedeno 481 kg.

2. Pozinkové sloupky jsou započteny v rámci celkové hmotnosti rampy – 481 kg.

3. 125,4 m je délka nerezové trubky 42,4*2 mm na výrobu 28,8 bm nerezového zábradlí vč. sloupků z nerez.

4. Sloupky zábradlí jsou započteny v nerezové trubce 42,4 a tedy se nezinkují.
5. 125,4 m nerezové trubky 42,4 obsahuje materiál pro madla a sloupky nerezového zábradlí.

Zadavatel zároveň tyto odpovědi upřesnil **ve výkazu výměr. Aktualizovaná verze výkazu výměr (03022026 AKTUÁLNÍ) je přílohou tohoto vysvětlení.**

S ohledem na povahu výše uvedeného objasnění zadávací dokumentace a dnešním dnem již prodlouženou lhůtu pro podání nabídek **zadavatel lhůtu pro podání nabídek dál neprodlužuje.**

V Brně dne 3. 2. 2026