

Legenda místností

-401-	Pída 1
-402-	Pída 2

Legenda – svítidla

I–svítidlo zářivkové 2×36W, 230V, IP44

R1.0–A–1.2 — příslušnost k ovladači; typ svítidla; příslušnost k rozvaděči

Legenda – elektro

- Jednopólový vypínač na povrch 230V,16A, IP44
- 1f dvojzásuvka na povrch 230V,16A, IP44 (IP56)
- Svítidlo zářivkové přisazené/zavěšené
- Elektroinstalační rozvaděč
- Zásuvková skříň

Elektroinstalace na půdě bude provedena dle ČSN 33 2312 ed. 2
Výška osy vypínačů – 1,05m nad zemí
Napěťová soustava: 3NPE Str. 50Hz, 400/230V/TN–C–S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem:
Základní – samočinným odpojením od zdroje
Doplňková – proudovým chráničem
– ochranným pospojením

Elektroprojekce Vincíbr s.r.o.
Sadovská 60, 362 63 Dalovice
Mob.: 606692850

Vedoucí projektant:	Vypracoval:	Technická kontrola:	Vedoucí zakázky:
Martin Vincíbr	Martin Vincíbr		CENTRA STAV s.r.o.

Stavebník: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov

Stavba:
Podnikatelský inkubátor Horní Slavkov, Dlouhá 653
SO 01 – Stavební úpravy objektu

Část:
Elektroinstalace – silnoproudá

Datum	03/2019
Stupeň PD	DPS
Měřítko	1:50
Zakázka č.	015-2018

Název výkresu: Půdorys elektroinstalace 4.NP
Číslo výkresu: E08