

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

k veřejné zakázce

„Rekonstrukce tréninkového hřiště Nádražní ulice“

Zakázka je zadávána jako veřejná v režimu zjednodušené podlimitní řízení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon).

Režim zadávacího řízení	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://zakazky.hornislavkov.cz/vz00000043
Předpokládaná hodnota zakázky	6 855 488,- Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	8. 7. 2020

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: Město Horní Slavkov
Sídlo: Dlouhá 634/12, 35731 Horní Slavkov
IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322
Pověřená osoba zadavatele: **Alexandr Terek, starosta**
zastoupen Tomáš Straka, místostarosta

Kontaktní osoba zadavatele: externí administrátor: Radek Ježek, +420 602707576,
dozorstaveb@post.cz
Bc. Ondřej Lukeš
Tel.: 724754693
Email: ondrej.lukes@hornislavkov.cz

Zadavatel poskytuje, na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané prostřednictvím systému EZAK dne 15.07.2020, Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Dotaz č.1:

Pokládka umělých povrchů.

Odpověď:

Termín plnění 120 kalendářních dnů je maximální možný termín na kompletní realizaci stavby. V zadávací dokumentaci článek „5. Lhůty plnění veřejné zakázky“ je mmj. psáno, že „Stavební práce jako například pokládání tartanových povrchů musí být prováděno ve vhodných klimatických podmínkách. Z tohoto důvodu zohlední požadavky vybraný účastník v harmonogramu stavby, který předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště.“ Je tedy zapotřebí stavbu naplánovat a realizovat tak, aby nedošlo k porušení technologických předpisů.

Dotaz č.2:

Výsev trávy.

Odpověď:

V případě, že nebude možné provést osetí trávníku z důvodu nevhodných klimatických podmínek, bude stavba převzata s výhradou, jelikož se nejedná o vadu bránící převzetí a bude stanoveno, že osetí travním semenem bude provedeno na jaře 2021 s pevným termínem na odstranění vad a nedodělků nebránících v převzetí díla.

Dotaz č.3:

Trávník uvnitř oválu.

Odpověď:

Provedení bude dle výkazu výměr. Tedy koberec trávníkový bude proveden v hlavní ploše uvnitř oválu. Okolní plochy dotčené stavbou budou osety travním semenem. Nedojde ke změnám položek ve výkazu výměr.

Dotaz č.4:

Povrch vodopropustný.

Odpověď:

Při aktualizaci rozpočtu došlo k záměně této položky. Správný a oceňovaný bude vodopropustný povrch, v souladu s projektovou dokumentací. Do výkazu výměr tedy bude oceněn vodopropustný povrch. Tato změna je změnou zanedbatelnou, která nezúží potencionální okruh účastníků, přesto však bude lhůta k podání nabídek prodloužena do 27.7.2020 do 9.00 hod.

Položka z výkazu výměr bude vyměněna z:

72	K	005-x1	Vodonepropustný, umělý povrch tvořený spodní vrstvou směsí černého gum.granulátu a PU pojiva, uzavřenou stěrkou směsí PU barviva, PU pojiva a EPDM moučky, vrch.vrstva - litá směs PU barviva a pojiva s vsypem EPDM granul.-celk.tl.13 mm	m2	1 100,000		0,00
----	---	--------	--	----	-----------	--	------

Položka z výkazu výměr bude vyměněna na:

72	K	005-x1	Vodopropustný, umělý povrch tvořený spodní vrstvou směsí černého gum.granulátu a PU pojiva, uzavřenou stěrkou směsí PU barviva, PU pojiva a EPDM moučky, vrch.vrstva - litá směs PU barviva a pojiva s vsypem EPDM granul.-celk.tl.13 mm	m2	1 100,000		0,00
----	---	--------	--	----	-----------	--	------

V systému E-ZAK je nahrán opravený výkaz výměr ve kterém je zohledněna změna položky č.72.
Oceňovat tento nově nahraný výkaz výměr!

V Horním Slavkově dne 16.7.2020

Zadavatel:

Podpis:

Město Horní Slavkov
Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov