



POZNÁMKA

Osvětlení napojit ze stáv. rozvodů.

Rozvody na stropu budou provedeny vodiči CYKY v lištách na na povrchu, rozvody ve zdech budou provedeny vodiči CYKYLO pod omítkou.

Zhotovitel provede světelnětechnický výpočet na dodaná svítidla.

Vypínání el. instalace oznámit v předstihu uživateli !

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE str. 50Hz, 400V / TN-S

Vypracoval	Z.Kemr	Odp.projektant	Z.Kemr	Zdeněk Kemr projekce elektro tel.776 0202 77 ICO 1004 7239	
Investor: Městský úřad Horní Slavkov				Zak.číslo	19308b
Kraj: Karlovarský				Datum	28.02.2020
Město bez bariér ZŠ H.Slavkov, Školní 786–II.etapa				Stupeň	DPS
SO 01 – Bezbariérové úpravy				Měřítko	1:100
Silnoproudá elektrotechnika				504	
Půdorys 1.NP – šatny I.st.					