


1.NP


II. stupeň



1.NP


II. stupeň

připojit z krabice v 1.PP




2.NP

II. stupeň



3.NP

II. stupeň



JYSTY 2x2x0,8/PVC16 – napájení
nouz.signalizace
JYSTY 1x2x0,8/PVC23 – ovládání signal.panelu
JYSTY 1x2x0,8 – ovládání signal.panelu

JYSTY 2x2x0,8/PVC16 – napájení
nouz.signalizace
JYSTY 1x2x0,8/PVC23 – ovládání signal.panelu

POZNÁMKA

Rozvody v 1.–3.NP budou provedeny kabely CYKYLO pod om.

Zhotovitel provede světelnětechnický výpočet na dodaná svítidla.

Vypínání el. instalace oznámit v předstihu uživateli !

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

- Spinač 1 pól. p.o.
- Spinač sériový p.o.
- Spinač střídavý p.o.
- Spinač křížový p.o.
- Svítilno s kompak.zářivkou
- Svítilno s přím.k.zdroji stropní
- Vývod
- Ochranné pospojování

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE str. 50Hz, 400V / TN–C–S

Vypracoval	Z.Kemr	Odp.projektant	Z.Kemr	Zdeněk Kemr projekce elektro tel.776 0202 77 IČO 1004 7239			
Investor:	Městský úřad Horní Slavkov			Město bez bariér ZŠ H.Slavkov, Školní 786–II. etapa			
Kraj:	Karlovarský			Zak.číslo 19308b			
				Datum 28.02.2020			
				Stupeň DPS			
				Měřítko 1:100			
Půdorys 1.–3.NP – sklad vozíků, WC II. st.				502			