JYSTY 2x2x0,8/PVC16–napájení
nouz.signalizace
JYSTY 3x2x0,8/PVC16–ovládání signal.panelu
rozvody v 1.PP

JYSTY 2x2x0,8/PVC16–napájení
nouz.signalizace
JYSTY 5x2x0,8/PVC23–ovládání signal.panelu
rozvody v 1.PP

atrium

připojit na stáv. tablo

stáv.KR v 1.PP

spínací modul+trafo+ spínací akční člen ve skříni

JYSTY 2x2x0,8/PVC16–tablo
JYSTY 2x2x0,8–DT

stáv.KR v 1.PP viz v.č.502

R1

stáv. R3

Rozvody v 1.PP

JYSTY 2x2x0,8–tablo

3tlač. video

video 3tlač.

přídavný zdroj řídící jednotka

video 3tlač.

JYSTY 2x2x0,8/PVC16–napájení
nouz.signalizace
JYSTY4x2x0,8–ovládání signal.panelu
rozvody v 1.PP

JYSTY 2x2x0,8/PVC16–napájení
nouz.signalizace
JYSTY 1x2x0,8/PVC23–ovládání signal.panelu
JYSTY 1x2x0,8–ovládání signal.panelu

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

- Ochranné pospojování
- Rozvaděč
- Modul kontrolní s alarmem
- Alarm
- Tahový spínač
- Potvrzovací tlačítko
- Signalizační panel
- Bzučák
- Tlač.tablo video
- Domácí telefon video
- Rozdělovač videosignálu
- Spínací akční člen, trafo ve skříni

POZNÁMKA

Ovládací prvky, zásuvky osadit dle Vyhl. 398/2009 Sb.
příloha 3, čl. 8.1.6. Tlač.tablo osadit ve výši 900mm.
Rozvody budou provedeny kabely JYSTY v 1.NP v trubkách pod omítkou nebo v lištách, v 1.PP v trubkách na omítce.
Umístění signalizačních panelů se upřesní při realizaci.
V rozv. R2.6 osadit jistič 1x10A pro napájení signalizace.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE str. 50Hz, 400V / TN–C–S

Vypracoval	Z.Kemr	Odp.projektant	Z.Kemr
Investor:	Městský úřad Horní Slavkov		
Kraj:	Karlovarský		

Město bez bariér ZŠ H.Slavkov, Školní 786–II.etapa
SO 01 – Bezbariérové úpravy
Silnoproudá elektrotechnika

Půdorys 1.NP – slaboproud

Zdeněk Kemr
projekce elektro
tel.776 0202 77
IČO 1004 7239

Zak.číslo	1930Bb
Datum	28.02.2020
Stupeň	DPS
Měřítko	1:100
	505