

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH

adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32

(osobně)

Váš dopis zn:

Ze dne:

23.10.2013

Číslo jednací:

KHSKV 10447/2013/HDM

Vyřizuje:

Telefon

E-mail:

Martina Burešová

355 328 271

martina.buresova@khskv.cz

Datum:

1.11.2013

Městský úřad Horní Slavkov

Odbor majetku a investic

p. Monika Volfová

Dlouhá 634/12

357 31 Horní Slavkov

Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, 357 31 Horní Slavkov – „Město bez bariér – Základní škola Horní Slavkov, Školní 786“ - závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení stavby

Na základě žádosti Města Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov, IČO: 002 59 322, doručené dne 23.10.2013, zastoupeného pí. Monikou Volfovou, vedoucí odboru majetku a investic Města Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov, IČO: 002 59 322 dle plné moci ze dne 5.2.2013, posoudila Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech jako dotčený orgán ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 4 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh na výše uvedenou akci.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro stavební povolení stavby „**Město bez bariér – Základní škola Horní Slavkov, Školní 786**“ na adrese Školní 786, 357 31 Horní Slavkov se

souhlasí.

Odůvodnění:

Dne 23.10.2013 byla na Krajskou hygienickou stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech doručena žádost pí. Moniky Volfové, vedoucí odboru majetku a investic Města Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov, IČO: 002 59 322 o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby „**Město bez bariér – Základní škola Horní Slavkov, Školní 786**“ na adrese Školní 786, 357 31 Horní Slavkov.


Předložená PD řeší bezbariérové venkovní úpravy objektu, vybudování přístupové manipulační plochy do školského zařízení, stavební úpravy sociálního zařízení 1. a 2. stupně (vybudování 2 toalet pro osoby ZTP), stavební úpravy sociálního zařízení tělocvičny (vybudování 1 toalety pro osoby ZTP), bezbariérový vstup do tělocvičny, osazení vertikální zdvihací plošiny, šikmé schodišťové plošiny a výměnu vstupních i vnitřních dveří. V rámci bezbariérových úprav objektu budou provedeny nové vnitřní rozvody vodovodu, kanalizace, vzduchotechniky, elektroinstalace a výměna zařizovacích předmětů.

Osoby ZTP budou mít nově k dispozici celkem 3 bezbariérové toalety včetně bezbariérového přístupu do areálu školy. Ke všem nově rozmístěným umyvadlům bude zajištěn přívod tekoucí teplé a studené vody. Nově navržené povrchové úpravy stěn (keramický obklad) a podlah (keramická dlažba) odpovídají hygienickým požadavkům snadné čistitelnosti. Převaha prostor hygienického zázemí bude odvětrána přirozeně – otevíratelnými okny, bezokenní prostory budou odvětrány nuceně.

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech přezkoumala důvodnost této žádosti v návaznosti na písemný materiál s ní předložený a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko.

Krajská hygienická stanice
② Karlovarského kraje
se sídlem v Karlových Varech
oddělení hygieny dětí a mladistvých


Mgr. Klára Papežová
vedoucí oddělení
hygieny dětí a mladistvých

Příloha:
1x PD