

Vysvětlení / doplnění ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5

k veřejné zakázce

„Revitalizace areálu kostela sv. Jiří 1. etapa - objekt kostela“

Zakázka je zadávána jako veřejná v režimu zjednodušené podlimitní řízení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon).

Režim zadávacího řízení	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://zakazky.hornislavkov.cz/vz00000035
Předpokládaná hodnota zakázky	13 785 008,- Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	14. 1. 2021

Zadavatel veřejné zakázky:

Město Horní Slavkov

se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov

IČO: 00259322

(dále jen „zadavatel“)



1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: Město Horní Slavkov
Sídlo: Dlouhá 634/12, 35731 Horní Slavkov
IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322
Pověřená osoba zadavatele: **Alexandr Terek, starosta**

Kontaktní osoba zadavatele: Bc. Ondřej Lukeš referent OMI, zástupce vedoucí odboru
+420 724754693
ondrej.lukes@hornislavkov.cz

2. VYSVĚTLENÍ / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel poskytuje, na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané prostřednictvím systému EZAK, Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

1. dotaz:

Projektová dokumentace neobsahuje schémata rozvaděčů – pro ocenění rozvaděčů prosíme o jejich doplnění.

odpověď:

Podrobná specifikace pro nacenění je přiložena v samostatné příloze.

2. dotaz:

ve výkazu výměr chybí očištění stávajících vybouraných dlažeb a kamen. desek

odpověď:

Práce s dílčím dočištěním rozebraných dlažeb jsou zahrnuty v položce 59 "ostatní drobné nspecifikované stavební práce vzniklé při realizaci" v HZS - celkem 600 hodin.

3. dotaz:

ve výkazu výměr chybí venkovní lešení pro svazování prasklin zdiva

odpověď:

Je doplněno v opraveném rozpočtu, který byl součástí vysvětlení ZD č.4.

4. dotaz:

jaká je tloušťka stávajících kamen. desek, dle výkazu 50-200 mm je velký rozdíl tloušťky pro ocenění

odpověď:

Pro nacenění počítat tl. 100 mm.

5. dotaz:

jaké jsou rozměry stávající šamotové/historické dlažby nebo jestli není již řešený spárořez

odpověď:

Pro nacenění počítat 160 x 160 mm, tl. 20 mm, šamotová dlažba má dva typy vzoru - plocha a bordura, spárořez bude určen při realizaci s OPP

Jelikož nebylo zodpovězeno na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v termínu dle §98 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek – znění dle 543/2020 Sb. (ZZVZ) a byly provedeny změny a doplnění zadávací dokumentace dle §99 ZZVZ, tak zadavatel provedl opatření k nápravě dle § 49 ZZVZ a dle §99 odst. 2 tím, že prodlouží lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku.

Lhůta pro podání nabídek je tímto prodloužena a to do 26.2.2021, 9:00 hodin.

V Horním Slavkově dne 2.2.2021

Zadavatel:

Podpis:

Město Horní Slavkov
Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov