



POZNÁMKA

Rozvody ke svítidlům budou provedeny kabely CYKY v lištách nebo v drážkách, rozvody k počítačům ve žlabu na podlaže.
Ostatní rozvody budou provedeny vodiči CYKYLO nebo CYKY pod omítkou.
Spínače ve třídě osadit ve výši 1200mm, zásuvky 200mm nad podlahu.
Slaboproudé rozvody koordinovat s firmou, která spravuje stáv. SK !

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE str. 50Hz, 400V / TN–S

Vypracoval	Z.Kemr	Odp.projektant	Z.Kemr	Zdeněk Kemr projekce elektro tel.776 0202 77 ICO 1004 7239
Investor:	MěÚ H. Slavkov			
Kraji:	Karlovarský			
Město bez barier– ZŠ H.Slavkov, Školní 786 Učebna IT Silnoproudá el. technika Půdorys 2.NP				
Zak.číslo		21303		
Datum		05.02.2021		
Stupeň		DPS		
Měřítko		1:100		
502				