



VODOVODNÍ ŘAD  
PE 63x3,8 mm SDR17 – 452,4 m  
PŘÍPOJKY NA PARCELY 1 – 22  
PE 32x3,0 mm SDR11  
V SOUBĚHU S POTRUBÍM BUDE POLOŽEN ZJIŠŤOVACÍ KABEL  
PŘÍPOJKY BUDOU UKONČENY VE VODOMĚRNÉ ŠACHTĚ

STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA PE63 – 253,15 m  
(ZMĚNA UŽIVÁNÍ – VODOVODNÍ ŘAD)

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ SÍŤ

- VODOVOD
- KABEL CETIN
- KABEL NN
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN

NÁVRH

- VODOVOD
- VODOVOD – PŘÍPOJKA
- VODOVOD – ZMĚNA UŽIVÁNÍ
- VODOVOD – OCHRANNÉ PÁSMO
- PŘÍPOJKY NN



KÁCENÍ

ŘEŠENO SAMOSTATNOU DOKUMENTACÍ  
(nutná koordinace při stavbě)

- KABEL NN  
Horní Slavkov (SO), p.p.č. 2758/106, IV–12–005527  
ELEKTROPLAN s.r.o, 05/2020
- KABEL NN  
Horní Slavkov (SO), p.p.č. 2712/1, IV–12–0017042  
Eplus, 09/2020

POZNÁMKA

- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT STÁV. INŽENÝRSKÉ SÍŤ, JEJICH POLOHA NA VÝKRESECH JE POUZE ORIENTAČNÍ PODLE ZÁKRESŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ VEDENÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO UPŘESNIT HLOUBKU STÁVAJÍCÍCH VEDENÍ V MÍSTĚ NAPOJENÍ A KŘÍŽENÍ A EVENTUELNĚ UPRAVIT NAVRŽENÝ PODELNÝ PROFIL (ZA ÚČASTI PROJEKTANTA)
- PŘI POKLÁDCE POTRUBÍ BUDOU DODRŽENY POKYNY KONKRÉTNÍHO VÝROBCE POTRUBÍ
- VÝKOPY BUDOU PAŽENÉ – TYP PAŽENÍ BUDE SPECIFIKOVÁN S OHLEDEM NA MÍSTNÍ GEOLOGICKÉ PODMINKY
- VHODNOST VYTĚŽENÉ ZEMINY NA OBSYP POTRUBÍ BUDE POSOUZENA PŘI STAVBĚ ZA ÚČASTI PROJEKTANTA A GEOLOGA
- PROKÁŽE-LI SE NEVHODNOST VYTĚŽENÉ ZEMINY PRO OPĚTOVNÝ ZÁSP, BUDE VYTĚŽENA ZEMINA NAHRAZENA MATERIÁLEM VHODNÝM PRO ZÁSP VÝKOPU
- PŘI NAPOJOVÁNÍ NA STÁVAJÍCÍ VEDENÍ BUDE PŘÍTOMEN ZÁSTUPCE PŘÍSLUŠNÉHO PROVOZU
- PŘI POKLÁDCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDE RESPEKTOVÁNA ČSN 73 6005 (vydání 10/2020)

TATO DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA V ROZSAHU DLE VÝHL. 499/2006 Sb., (v aktuálním znění vyhl. 405/2017 Sb.)  
PRO REALIZACI STAVBY BUDE VYPRACOVÁNA DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY.

STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA PE63 – 253,15 m  
(ZMĚNA UŽIVÁNÍ – VODOVODNÍ ŘAD)



Ing. Petra Neubauerová  
autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby  
Rohová 552/9 • Karlovy Vary 360 05 • IČ 71906452  
tel.: +420 732 976 832 • e-mail: neubauerova@centrum.cz

číslo paré :

kraj : Karlovarský obec : Horní Slavkov  
stavebník : město Horní Slavkov  
Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov

zakázka : 37/2020  
datum : 12/2020  
stupeň projektu : JPD formát : 6 A4

Horní Slavkov, zahrádkářská kolonie 14  
Pod Krcálkem, p.p.č. 2712/1  
Inženýrské síť – vodovod, přípojky NN

navrhl : Ing. Petra Neubauerová

odpovědný projektant : Ing. Petra Neubauerová

soubor : HSlav-zahrádky-sit.dwg

Příloha: SITUACE

měřítko: 1:500 číslo výkresu: D.1.1.2

Projekt je duševním majetkem autora, nesmí být použit a kopírován třetí osobou, jí předán či jinak s ním nakládáno bez jeho písemného souhlasu.