



- Legenda OT:**
- stávající OT deskové odstranit - osadit nové včetně TRV a uzavíracího šroubení
 - připojovací potrubí ponechat
 - stávající OT deskové - beze změn
 - nové OT deskové - osadit včetně TRV a uzavíracího šroubení
 - připojovací potrubí nové Cu 15
 - nové OT trubkové (koupelnové) - osadit včetně TRV a uzavíracího šroubení
 - připojovací potrubí nové Cu 15
 - stávající OT deskové odstranit včetně TRV a uzavíracího šroubení
 - připojovací potrubí odstranit

- Legenda:**
- potrubí ÚT stávající - ponechat
 - potrubí ÚT stávající zrušit
 - potrubí ÚT - nové - Cu

- Značení otopných těles deskových**
R21 / 600 / 500 - typ OT/ výška OT/ délka OT
PŠ - PV 10 - OV - přímé regulační šroubení - přímý termostatický ventil - odvzdušňovací ventil
- Značení otopných těles koupelnových**
KLM.900.750 - typ OT / výška OT / délka OT

-101-	čekárna	14,00 m ²	vinylová krytina
-102-	WC pacienti	3,96 m ²	keramická dlažba
-103-	denní místnost	9,75 m ²	vinylová krytina
-104-	sestra	19,75 m ²	vinylová krytina
-105-	sestra	11,01 m ²	vinylová krytina
-106-	ordinace	14,94 m ²	vinylová krytina
-107-	ordinace	20,63 m ²	vinylová krytina
-108-	chodba	1,94 m ²	vinylová krytina
-109-	předsíňka WC - personál	3,52 m ²	keramická dlažba
-110-	WC personál	1,67 m ²	keramická dlažba
-111-	úklid	1,92 m ²	keramická dlažba
-112-	archiv	11,42 m ²	vinylová krytina
-113-	sklad odpadu	1,0 m ²	keramická dlažba

CENTRA STAV s.r.o.			
Zahradní 928 Horní Slavkov 357 31 mobil: 603 452 704 iČO: 25247107, DIČ: CZ25247107			
Odpovědný projektant: Ing. Leoš Ledvína	Projektant: David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov		Datum: 03/2022	
Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov		Č. zakázky 06/2022	
Název akce: Ordinance praktických lékařů Horní Slavkov, Dlouhá 635			č.výkr.
Obsah: Vytápění - půdorys 1.NP - nový stav - M 1:50			ZTI 3.