



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

k veřejné zakázce

***„Fotovoltaická elektrárna ZŠ, ul. Školní 786,
H.Slavkov a vybavení objektu ZŠ
vzduchotechnickým zařízením“***

Zakázka je zadávána jako veřejná v režimu zjednodušené podlimitní řízení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon).

Režim zadávacího řízení	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://zakazky.hornislavkov.cz/vz00000099
Datum zahájení řízení	25. 1. 2023

Zadavatel veřejné zakázky:

Město Horní Slavkov

se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov

IČO: 00259322

(dále jen „zadavatel“)





1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: Město Horní Slavkov
Sídlo: Dlouhá 634/12, 35731 Horní Slavkov
IČO: 00259322
DIČ: CZ00259322
Pověřená osoba zadavatele: **Alexandr Terek, starosta**

Kontaktní osoba zadavatele: Bc. Ondřej Lukeš referent OMI, zástupce vedoucí odboru
+420 724754693
ondrej.lukes@hornislavkov.cz

Zadavatel poskytuje, na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané prostřednictvím systému EZAK dne 30.01.2023, Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Dotaz: Je k dispozici Smlouva o připojení FVE?

Odpověď: O smlouvu připojení FVE na ČEZ Distribuce je požádáno, ale momentálně k dispozici není. Smlouva bude zhotoviteli předložena po jejím uzavření.

Dotaz: Je možné použít i solární o jiném výkonu než 330 Wp, např. 410 nebo 460 Wp? Požadovaná účinnost panelu bude dodržena.

Odpověď: Ano, je možné použít i solární panely jiného výkonu. Vzhledem k tomuto dotazu byl upraven rozpočet a nahraná nová verze rozpočtu do systému E-ZAK v části zadávací dokumentace, oceňovat tuto variantu.

Dotaz: Je v tomto případě možné adekvátně snížit celkový výkon FVE (např. 24 panelů 410 Wp = 9,84 kWp)?

Odpověď: Ne, není možné snížit celkový výkon pod 9,9 kWp, je možné ocenit (viz upravený rozpočet) panely o výkonu 9,9kWp – 10,5kWp viz dotaz výše. Při stanovení rozsahu požadovaného výkonu FVE zadavatel vycházel z výkonnostní škály panelů běžně dostupných na trhu, což je doloženo tabulkou vzorových výkoností panelů a jejich celkový výkon je v příloze tohoto vysvětlení ZD.

Změna rozsahu výkonu z přesně zadaných 9,9 kWp na 9,9kWp – 10,5 kWp se týká veškeré zadávací dokumentace včetně příloh.

Konkrétně části zadávací dokumentace bod 3.1 Předmět veřejné zakázky. Dále celé projektové dokumentaci zpracované DOT CONTROLS a.s. A Stručný popis předmětu v systému EZAK.

Dotaz: Je možné prokázat kvalifikaci stavebního technika s autorizací v oboru technika prostředí staveb - specializace elektrotechnická zařízení na pozici stavebního dozoru zhotovitele?

Odpověď: Zadavatel požaduje, aby se osoba, kterou dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace, na pozici autorizovaný technik nebo autorizovaný inženýr, účastnila realizace této zakázky na pozici stavbyvedoucího.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Termín se prodlužuje do: 17.2.2023 9:00hod.

V Horním Slavkově dne 7. 2. 2023

Zadavatel:

Podpis:

Město Horní Slavkov

Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov