



Legenda:

- studená voda - SV - vedeno pod stropem 1.PP
- teplá voda - TV - vedeno pod stropem 1.PP
- cirkulace TV - CTV - vedeno pod stropem 1.PP
- požární vodovod - vedeno pod stropem 1.PP
- stávající přívodní potrubí TV z výměňkové stanice
- stávající přívodní potrubí CTV z výměňkové stanice

Legenda stoupaček

- VS1 - VS6 - stávající části stoupaček - pouze skrz strop 2.NP
- V1, V2, V3, V5 - nové stoupačky vedené z podstropu 2.NP k ležatému rozvodu v 1.PP
- V4 - stoupačka od podlahy 2.NP k ležatému rozvodu v 1.PP
- V6 - stoupačka od podlahy 1.NP k ležatému rozvodu v 1.PP
- PV1 - požární vodovod 1.PP - 3.NP - OCEL DN 25-32
- PV2 - požární vodovod 1.PP - 1.NP - OCEL DN 25

Legenda místností:

| OZN.  | NÁZEV             | PLOCHA               | PODLAHA       |
|-------|-------------------|----------------------|---------------|
| -001- | schodiště         | 11,04 m <sup>2</sup> | lité teraco   |
| -002- | chodba            | 5,72 m <sup>2</sup>  | beton         |
| -003- | chodba            | 2,21 m <sup>2</sup>  | beton         |
| -004- | sklepní prostor   | 28,88 m <sup>2</sup> | beton         |
| -005- | sklepní prostor   | 28,88 m <sup>2</sup> | beton         |
| -006- | sklepní prostor   | 28,88 m <sup>2</sup> | beton         |
| -007- | sklepní prostor   | 28,88 m <sup>2</sup> | beton         |
| -008- | chodba            | 4,40 m <sup>2</sup>  | beton + nátěr |
| -009- | chodba            | 21,88 m <sup>2</sup> | beton         |
| -010- | chodba            | 3,58 m <sup>2</sup>  | beton + nátěr |
| -011- | sklad             | 3,15 m <sup>2</sup>  | beton + nátěr |
| -012- | sklepní prostor   | 26,63 m <sup>2</sup> | beton         |
| -013- | výtah             | 3,06 m <sup>2</sup>  |               |
| -014- | chodba            | 4,04 m <sup>2</sup>  | beton + nátěr |
| -015- | hygienické zázemí | 9,00 m <sup>2</sup>  | beton + nátěr |
| -016- | hygienické zázemí | 9,00 m <sup>2</sup>  | beton         |
| -017- | sklepní prostor   | 6,19 m <sup>2</sup>  | beton         |
| -018- | sklad             | 28,69 m <sup>2</sup> | beton + nátěr |

Pozn.::

- V první řadě dojde k odstranění veškerého vodovodního potrubí v úrovni 1.PP, 1.NP a 2.NP, zachovány budou veškeré rozvody v provozovně v 1.NP a v posilovně v 1.PP. Nové rozvody na tyto stávající budou dopojeny a nové bude provedeno měření spotřeby TV a SV.
- Veškeré potrubní rozvody vodovodu budou provedeny z potrubí PPR PN 20 o DN 15-40.
- Na výkrese jsou dimenze označeny jako vnější průměr krát tl. stěny.
- Hlavní ležaté rozvody budou zavěšeny pod stropem 1.PP.
- Každá stoupačka bude samostatně uzavíratelná kulovými uzávěry DN15-20.
- Potrubí bude typu PP-R PN 16 opatřené nálepkovou izolací po celé své délce.

CENTRA STAV s.r.o.

|  |                         |                         |         |
|--|-------------------------|-------------------------|---------|
| Zahradní 928<br>Horní Slavkov 357 31<br>mobil: 603 452 704<br>IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107 |                         |                         |         |
| Odpovědný projektant.: Ing. Leoš Ledvína   | Projektant : David Thol | Účel:                   | DPS     |
| Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov                                |                         | Datum:                  | 08/2023 |
| Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov  | MěÚ: Horní Slavkov      | Č. zakázky              | 44/2023 |
| Název akce:<br>Byty BD Poštovní 648,<br>Horní Slavkov  |                         | Č. výkresu<br>ZTI<br>1. |         |
| Obsah:<br>Vodovod - půdorys 1.PP - M 1:100   |                         |                         |         |