



PŘEFUKY (sociální zařízení apod.):	
Množství vzduchu [m3/h]	Čistá plocha [m2]
< 100	0,010
101-200	0,025
201-300	0,040
301-500	0,070
500-800	0,100

-201-	učebna	36,76 m ²
-202-	ředitelna	25,20 m ²
-203-	šatna	12,33 m ²
-204-	učebna	38,25 m ²
-205-	učebna	37,61 m ²
-206-	kabinet	11,48 m ²
-207-	chodba	9,04 m ²
-208-	chodba	49,24 m ²
-209-	učebna	42,29 m ²
-210-	schodiště	10,32 m ²
-211-	sklad	7,47 m ²
-212-	sprcha	10,41 m ²
-213-	chodba	5,65 m ²
-214-	umývárna	4,15 m ²
-215-	úklid	3,60 m ²
-216-	předsíňka WC	5,81 m ²
-217-	WC	5,04 m ²
-218-	WC	3,87 m ²
-219-	předsíňka WC	2,90 m ²
-220-	WC	2,26 m ²
-221-	WC	3,87 m ²
-222-	učebna	35,28 m ²
-223-	sborovna	24,86 m ²

102