



Legenda místností:

-301-	učebna	36,76 m ²
-302-	učebna	38,25 m ²
-303-	učebna	38,25 m ²
-304-	kabinet	11,05 m ²
-305-	učebna	38,04 m ²
-306-	chodba	58,42 m ²
-307-	učebna	42,29 m ²
-308-	schodiště	10,32 m ²
-309-	spisovna	7,47 m ²
-310-	kuchyňka	19,76 m ²
-311-	chodba	1,05 m ²
-312-	předsíňka WC	3,52 m ²
-313-	úklid	1,05 m ²
-314-	WC	1,10 m ²
-315-	WC	1,10 m ²
-316-	WC	1,10 m ²
-317-	kuchyňka - cvičná	9,56 m ²
-318-	učebna	35,28 m ²
-319-	kabinet	12,75 m ²
-320-	kabinet	11,69 m ²

Legenda

- ☒ Svítidlo nouzové s vl. zdrojem 60min.
- ⊕ Ochranné doplňující pospojení
- Ⓜ Elektromotor, ventilátor
- 1f vývod pro připojení spotřebiče
- 3f vývod pro připojení spotřebiče
- ▬ Rozvaděč elektro
- ▬ Hlavní kabelová trasa

- Ⓐ CYKY-J 4x25 – RVZT
- ⓧ CYA16 – Pospojení
- ⓧ 1-CHKE-R 3x1,5 – Nouzové osv.
- Ⓑ CYKY-J 4x25 – RVZT
- ⓧ CYA16 – Pospojení
- ⓧ 1-CHKE-R 3x1,5 – Nouzové osv.

Zař. 4,01d
Soc. zařízení
Qv=260m3/h

Konečně umístění jednotlivých zařízení elektro bude stanoveno v dalším stupni PD, případně přímo na stavbě.
Elektroinstalace v koupelnách a umývacích prostorech bude provedena dle ČSN 33 2000-7-701
Napěťová soustava: 3NPE Stř. 50Hz, 400/230V/TN-C-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem:
Základní – samočinným odpojením od zdroje
Doplňková – proudovým chráničem
– ochranným pospojením

Pavel VÝBORNÝ – projekty elektro U Koupaliště 842/8, 360 05 Karlovy Vary Mobil: +420 777 095 120, E-mail: pvprojekty@seznam.cz					
Vedoucí projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:	Vedoucí zakázky:	Výtisk č.:	
P. Výborný	P. Výborný		CENTRA STAV s.r.o.		
Investor stavby: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov					
Název stavby: Snížení energetické náročnosti budovy školy Šance Poštovní 654, Horní Slavkov, k.ú. Horní Slavkov, st.p.č. 906 Část: D1.4–E – Elektroinstalace				Formát	A3
				Datum	04/2023
				Stupeň PD	DPS
				Měřítko	1:100
				Zakázka č.	002–2023
Název výkresu: Elektroinstalace 3. NP				Výkres:	D1.4–E–08