



LEGENDA UZEMNĚNÍ

-  Svod hromosvodu
-  Pásek FeZn 30x4 mm  
uložený v hloubce 70 cm, vývody drátem FeZn pr. 10 mm  
všechny spoje budou chráněny proti korozi  
bude provedena ochrana proti korozi na změně uložení vzduch/zemina v délce 30 cm na obě strany

STUPEŇ: PDS			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Radek Ježek			
VYPRACOVAL: Ing. Radek Pupák			
INVESTOR	Město Horní Slavkov IČ: 00259322 Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov	DATUM	03/2025
MÍSTO STAVBY	ZŠ Horní Slavkov, č.p. 654, st.p.č. 906 Horní Slavkov	FORMÁT	A3
AKCE	Hromosvod ZŠ Horní Slavkov, st.p.č. 906	Č.PARÉ	
VÝKRES	Půdorys doplnění svodů a uzemnění	MĚŘÍTKO 1:125	Č. VÝKR. 3.