



Legenda:

- potrubí ÚT přívod 75°C - nové potrubí z mědi
- - - potrubí ÚT přívod 65°C - nové potrubí z mědi
- otopné těleso deskové
- 22/ VK / 600 / 500 - typ OT/ typ připojení / výška OT/ délka OT
- PŠ - PV 10 - OV - přímé regulační šroubení - přímý termostatický ventil - odvzdušňovací ventil

Pozn.:

- V první řadě dojde k odstranění 3ks stávajících otopných těles v kuchyni, včetně ocelového přípojovacího potrubí ÚT.
- Nové přípojovací potrubí k novým radiátorům Cu 15x1 budou napojeny na stávající přívodní potrubí.
- Nová otopná tělesa budou ocelové deskové, budou opatřena termostatickým ventilem s bočním připojením.
- Nové přípojovací potrubí k novým VZT jednotce v 1.PP Cu 28x1,5 bude napojeno na stávající zdroj tepla umístěného v 1.PP.
- Otopná tělesa a ohřev VZT jednotek je navržen na tepelný spád 75/65 C

P o z	Popis zařízení	Rozměr (š x h x V) v mm	K u s ů	Elektro				Plyn	ZTI		Poznámka	Výrobem udělená spotřeba (kWh/24h)	
				příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW celkem	SV	TV			ODPAD
ZŠ NÁDRAŽNÍ, HORNÍ SLAVKOV - NOVÝ STAV													
1.PP													
HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY A SKLAD													
BRAMBOR													
1	Úmývadlo								●	●	DN 50	ZTI	
1a.	Pracovní stůl nerez	1400x700x900	1									STÁVAJÍCÍ	
1b.	Jednodřez nerez včetně baterie	700x700x900	1						●	●	DN 50	STÁVAJÍCÍ	
2	Škrabka brambor a zeleniny		1	0,55		0,55			●		šlab	NOVÝ	
1c.	Podlahový šlab nerez s roštem a gulou		2								DN100	STÁVAJÍCÍ	

Legenda místností

-001-	strojovna VZT	14,62 m <sup>2</sup>	průmyslová nivelační hmota + nátěr
-102-	sklad brambor	13,69 m <sup>2</sup>	průmyslová nivelační hmota + nátěr
-103-	hrubá přípravná zeleniny	16,59 m <sup>2</sup>	průmyslová nivelační hmota + nátěr

SO 01 - Stavební úpravy kuchyně s jídelnou

CENTRA STAV s.r.o

CENTRA STAV s.r.o		Zahradní 828 Horní Slavkov 357 31 tel: 603 43 70 70 IČO: 258497101, DIČ: CZ258497101		
Odpovědný projektant: Ing. Leoš Ledvina		Projektant: David Thol		DPS
Objednatel: MěÚ Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov		Datum:		02/2025
Kraj: Karlovarský	MěÚ: Horní Slavkov	Č. zakázky		33/2024
Název akce:				č.výkr.
Snižení energetické náročnosti technologických zařízení v kuchyni ZŠ Nádražní 683 Horní Slavkov				
Obsah:	Vytápění - půdorys 1.PP - M 1:50			
	ZTI 5.			