



-101-	hygienická kabina	3,25 m <sup>2</sup>	keramická dlažba
-102-	šatna	3,25 m <sup>2</sup>	keramická dlažba

- Legenda – elektro**
- σ Jednopolový vypínač pod omítku 230V,16A, IP20
  - σ Střídavý přepínač pod omítku 230V,16A, IP20
  - σ Krížový přepínač pod omítku 230V,16A, IP20
  - σ Tlačítkový ovladač pod omítku 230V,16A, IP20
  - σ Střídavý přepínač pod omítku 230V,16A, IP54
  - σ 1f zásuvka pod omítku 230V,16A, IP20
  - σ 1f zásuvka pod omítku 230V,16A, IP54

- × Prosto osvětlení LED žárovkovým svítidlem
- × Prosto osvětlení LED lineárním svítidlem
- × Prostor s instalovaným nouzovým svítidlem
- × Ochranné doplňující pospojení
- × Elektromotor, ventilátor
- × Domácí videotelefon
- × Rozvaděč elektro
- × Zvukové tablo
- × Hlavní kabelová trasa
- 150lx Hlavní osvětlení
- 1lx Nouzové osvětlení

Konečně umístění jednotlivých zařízení elektro bude stanoveno v dalším stupni PD, případně přímo na stavbě.  
Elektroinstalace v koupelnách a umývacích prostorech bude provedena dle ČSN 33 2000–7–701  
Napěťová soustava: 3NPE Str. 50Hz, 400/230V/TN–C–S  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem:  
Základní – samočinným odpojením od zdroje  
Doplňková – proudovým chráničem  
– ochranným pospojením

Pavel VÝBORNÝ – projekty elektro U Koupaliště 842/8, 360 05 Karlovy Vary Mobil: +420 777 095 120, E–mail: pvprojekty@seznam.cz				
Vedoucí projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:	Vedoucí zakázky:	Výtisk č.:
P. Výborný	P. Výborný	Ing. Z. Netopilík	CENTRA STAV s.r.o.	
Investor stavby: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov				
Název stavby:			Formát	A2
Změna stavby před dokončením Snížení energetické náročnosti technologických zařízení v kuchyni ZS Nádražní 683 Horní Slavkov Část: D1.4–E – Elektroinstalace – SO 02 – Bezbariérové úpravy			Datum	10/2024
			Stupeň PD	DPS
			Měřítko	1:50
			Zakázka č.	007–2024
Název výkresu: Půdorys elektroinstalace 1.NP			Výkres:	E04