



POZNÁMKA:

- podlaha bude protiskluzná, keramický obklad v.2000mm, kotvení všech opěrných madel s nosností min.150kg
- osa záchodové mísy 450mm od boční stěny, mezi čelem zách.mísy a zádni stěnou min.700 mm, horní hrana sedátka 460mm nad podlahou, ovládání splachování z volné strany přístupu k zách.míse a v dosahu ze zách.mísy, 1000mm nad podlahou
- madla zách.mísy 600mm od sebe, 800mm nad podlahou, pod pevným madlem ve výšce 600mm nad podlahou umístěn držák toaletního papíru
- umyvadlo se stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním
- sklopné sedátko 450/450mm, 460mm nad podlahou
- vodorovné madlo ruční sprchy 800mm nad podl., 600mm dlouhé, 300mm od stěny
- svislé madlo ruční sprchy 800mm nad podl., 500mm dlouhé, 900mm od rohu sprchy
- sprcha bude opatřena závěsem pro zakrytí vozíku

Veškeré signalizační zařízení bude vyvedeno na přilehlé chodby, kde bude zajištěn akustický a světelný signál.

Dveře budou na vnější straně ve výši 200mm nad klikou označeny štítek s hmatným orientačním znakem a příslušným nápisem v Brailově písmu jako je text např. „bezbariérové WC“. Brailovo písmo musí mít parametry standartní sazby

SO 02 - Bezbariérové úpravy

CENTRA STAV s.r.o

Zahradní 928
Horní Slavkov 357 31
mobil: 603 452 704
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant.: Ing. Leoš Ledvina	Projektant: David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: MěÚ Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov		Datum:	10/2024
Kraj: Karlovarský	MěÚ: Horní Slavkov	Č. zakázky	33/2024
Název akce: Snížení energetické náročnosti technologických zařízení v kuchyni ZŠ Nádražní 683 Horní Slavkov			č.výkr.
Obsah: Nový stav Detail hygienické kabiny - M 1:25			6