

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka
MA – vyj. 94/2018

Vyřizuje / Tel.
Miroslav Apolín/606754992

Datum
12.4.2018

CENTRA STAV s.r.o.
Ing. Leoš Ledvína
Zahradní 928
357 31 Horní Slavkov

Věc: Vyjádření k PD na stavbu „Podnikatelský inkubátor Horní Slavkov“.

Zasíláme Vám tímto „Vyjádření k předložené PD“ na výše uvedenou stavbu.

K předložené PD máme následující připomínky:

Na zateplované budově je umístěn koncový rozváděč. Tento rozváděč musí být trvale přístupný. Kabel pod fasádou je nutno uložit do vrapované trubky.

Souhlasíme se stavbou v ochranném pásmu naší sítě.

Požadujeme dodržení ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení, ČSN 33 4050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení a podmínek, uvedených ve vyjádření o existenci SEK č.j. 574644/18.

S pozdravem

Miroslav Apolín
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Pracoviště správy a ochrany sítí
Karlovy Vary

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
210

