

Legenda místností

-301-	chodba
-302-	schodiště
-303-	výtah
-304-	kancelář
-305-	sklad kanceláří
-306-	společná kancelář
-307-	kancelář
-308-	úklid
-309-	šatna muži
-310-	sprcha muži
-311-	předsíňka WC muži
-312-	písoár
-313-	WC muži
-314-	šatna ženy
-315-	sprcha ženy
-316-	hygienická kabina 398/2009 Sb.
-317-	předsíňka WC ženy
-318-	WC ženy

Legenda – svítidla

A–svítidlo LED do 1x40W, 230V, IP20
B–svítidlo LED do 1x15W, 230V, IP20
C–svítidlo LED do 1x30W, 230V, IP20
D–svítidlo LED do 1x50W, 230V, IP20
E–svítidlo LED do 1x35W, 230V, IP20
F–svítidlo LED do 1x35W, 230V, IP44
G–svítidlo LED do 1x36W, 230V, IP20
H–svítidlo zářivkové 1x36W, 230V, IP44
I–svítidlo zářivkové 2x36W, 230V, IP44
J–svítidlo LED do 1x15W, 230V, IP44

R1.0–A–1.2–N — nouzové svítidlo s vestavěným zdrojem
- příslušnost k ovladači
- typ svítidla
- příslušnost k rozvaděči

Legenda – elektro

- Jednopólový vypínač pod omítku 230V,16A, IP20
- Sériový vypínač pod omítku 230V,16A, IP20
- Střídavý přepínač pod omítku 230V,16A, IP20
- Séria–paralelní přepínač pod omítku 230V,16A, IP20
- Křížový přepínač pod omítku 230V,16A, IP20
- Jednopólový vypínač pod omítku 230V,16A, IP44
- Sériový vypínač pod omítku 230V,16A, IP44
- Tlač. ovladač pod omítku, 230V/16, IP20/44
- Tlač. ovladač pod omítku se stmíváním, 230V/16, IP20
- 1f zásuvka pod omítku 230V,16A, IP20
- 1f dvojzásuvka pod omítku 230V,16A, IP20
- 1f zásuvka pod omítku + přepěťová ochrana
- 1f dvojzásuvka pod omítku 230V,16A, IP44 (IP56)
- 3f zásuvka pod omítku 400V,16A, IP44
- Podlahová krabice pro připojení 2 PC pracovišť
- STA Televizní zásuvka pod omítku
- TEL Telefonní zásuvka
- DATA Datová zásuvka pod omítku
- Svítidlo stropní přisazené/ zavěšené
- Svítidlo nástěnné
- Svítidlo zářivkové přisazené/zavěšené
- Pohybový senzor
- Ochranné doplňující pospojení
- Elektromotor, ventilátor
- 1f vývod pro připojení spotřebiče do 16A/230V
- 3f vývod pro připojení spotřebiče do 16A/400V
- Domácí videotelefon
- Zvonkové tablo
- Elektroinstalační rozvaděč
- Elektroměrový rozvaděč
- Pojistková skříň
- EZS systém
- Hlavní kabelová trasa

Elektroinstalace v sociálních zařízeních pro imobilní osoby bude provedena dle 398/2009Sb., v platném znění
Elektroinstalace v koupelnách bude provedena dle platné ČSN 33 2000–7–701 ed. 2
Výška osy zásuvek – 0,3m nad zemí nebo nad pracovní plochou kuchyňské linky
Výška osy vypínačů – 1,05m nad zemí, případně 0,3m nad pracovní plochou kuchyňské linky

Napěťová soustava: 3NPE Str. 50Hz, 400/230V/TN–C–S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem:
Základní – samočinným odpojením od zdroje
Doplňková – proudovým chráničem
– ochranným pospojením

Elektroprojekce Vinčibr s.r.o.
Sadovská 60, 362 63 Dalovice
Mob.: 606692850

Vedoucí projektant:	Vypracoval:	Technická kontrola:	Vedoucí zakázky:
Martin Vinčibr	Martin Vinčibr		CENTRA STAV s.r.o.

Stavebník: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov

Stavba:
Podnikatelský inkubátor Horní Slavkov, Dlouhá 653
SO 01 – Stavební úpravy objektu
Část:
Elektroinstalace – silnoproudá

Datum	03/2019
Stupeň PD	DPS
Měřítko	1:50
Zakázka č.	015–2018

Název výkresu: Půdorys elektroinstalace 3.NP
Číslo výkresu: E07