


R2.7 - rozvaděč elektroinstalace kanceláře 2

Soustava: 1NPE stř., 50Hz, 230V/TN-C-S



Rozvodnice na povrch
plastová
Krytí IP40
Min. počet modulů 36
Rozvaděč bude připraven
pro případnou 3f
elektroinstalaci

Název dílce:	Podnikatelský inkubátor Horní Slavkov, Dlouhá 653, SO 01 - Stavební úpravy objektu	Příloha:	E09	Datum:	03/2019
Část:	Elektroinstalace	Část:	Schématá rozvaděčů	Zdk. č.:	015/2018
Investor:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov	Rozvaděč:	R2.7	List/listů:	27/33

REM2.0 Elektroměrový rozvaděč umístěn ve 2.NP
HOP Hlavní ochranná přípojnice patra
Z1 Zásuvky kancel. 2
Z2 Zásuvky kancel. 2
Z3 Zásuvky kancel. 2
Osv. 1 Osvětlení kancel. 2