



Výška osy vypínače – 1,05m nad zemí

Napětová soustava: 3NPE Str. 50Hz, 400/230V/TN-C-S

## Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

Základní – samočinným odpojením od zdroje

Doplňková – proudovým chráničem – ochranným pospojením

Elektroprojekce Vincíbr s.r.o.

Sadovská 60, 362 63 Dalovice

Mob.: 606692850

Vedoucí projektant:	Vypracoval:	Technická kontrola:	Vedoucí zakázky:
Martin Vincibr	Martin Vincibr		CENTRA STAV s.r.o.
Stavebník:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov		

Stavba:

Podnikatelský inkubátor Horní Slavkov, Dlouhá 653  
SO 01 – Stavební úpravy objektu

Část:

# Elektroinstalace – silnoproudá

Název výkresu: Púdorys elektroinstalace 1.PP	Číslo výkresu: E04
--	--------------------